



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00354/21

Серия **RU** № **0271518**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности», место нахождения: 187021, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН, ГОРОДСКОЙ ПОСЕЛОК ФЁДОРОВСКОЕ, ПРОЕЗД 1-Й ВОСТОЧНЫЙ, ДОМ 10, КОРПУС 1, адрес места осуществления деятельности: 187021, РОССИЯ, Ленинградская обл. Тосненский р-н. гп Фёдоровское, проезд 1-й Восточный, дом 10 корпус 1, регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ74 от 28.12.2015, телефон: +78125078375, адрес электронной почты: info@czrc.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ЭТРА-СПЕЦАВТОМАТИКА», место нахождения: 630015, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ НОВОСИБИРСКАЯ, ГОРОД НОВОСИБИРСК, УЛИЦА ПЛАНЕТНАЯ, ДОМ 30, КОРПУС 5, ЭТАЖ 1 (ЮЖНЫЕ БЫТОВЫЕ) адрес места осуществления деятельности: 630015, РОССИЯ, Новосибирская обл. г Новосибирск, ул Планетная, дом 30, корпус 5, этаж 1, (южные бытовые), ОГРН: 1025401937043, номер телефона: +73832787259, адрес электронной почты: etra.s@yandex.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ЭТРА-СПЕЦАВТОМАТИКА», место нахождения: 630015, РОССИЯ, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД НОВОСИБИРСК, УЛИЦА ПЛАНЕТНАЯ, ДОМ 30, КОРПУС 5, ЭТАЖ 1, (ЮЖНЫЕ БЫТОВЫЕ), адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 630015, РОССИЯ, Новосибирская обл. г Новосибирск, ул Планетная, дом 30, корпус 5, этаж 1, (южные бытовые).

ПРОДУКЦИЯ

Оповещатель пожарный комбинированный «Плазма», выпускаемый по ТУ 4371-014-11861194-2010 «Оповещатель пожарный комбинированный «Плазма»».

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола № ППБ-342/08-2021, выданного 10.08.2021 испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения соответствия «НОРМАТЕСТ» RA.RU.21ЖЭ01; протокола № НМ93-301/08-2021, выданного 13.08.2021 испытательным центром «СЗРЦ ТЕСТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» RA.RU.21НМ93; акта анализа состояния производства № 235-СС/06-2021, выданного 04.06.2021 органом по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» ТРПБ.RU.ПБ74.

Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний», раздел 6. Условия хранения при температуре от -50 до 50°C и относительной влажности не более 80%, срок хранения – 12 месяцев. Срок службы не менее 10 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 18.08.2021
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

ПО 17.08.2026

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Федорова Наталия Александровна
(Ф.И.О.)

Щербаков Дмитрий Евгеньевич
(Ф.И.О.)