



ООО «СНВ»

Россия, г. Рязань, 390047,

ул. Куйбышевское шоссе, 41 лит. Д Тел. / факс (4912) 21-02-15

e-mail: [451694@mail.ru](mailto:451694@mail.ru)

## ИМПУЛЬСНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПЯЖЕНИЯ ИПН- 24/12 В «АЯКС»

### ЭТИКЕТКА

АТФЕ.469445.001-01 ЭТ

#### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Импульсный преобразователь напряжения ИПН- 24/12 В «АЯКС» предназначен для преобразования нестабилизированного входного напряжения постоянного тока, находящегося в пределах от 19 до 28 В, в выходное стабилизированное напряжение 12 В постоянного тока. Преобразователь рассчитан на круглосуточный режим работы при температуре окружающей среды от -30 °С до +40 °С и относительной влажности не более 90%.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное напряжение питания постоянного тока входное номинальное .....24 В

- допустимые значения от 19 до 28 В (максимальное, не приводящее к повреждениям ...28 В, не тестируется).

- собственный ток потребления ..... - не более 30 мА.

- мощность потребления ..... - не более 0,8 Вт.

Преобразователь обеспечивает:

- выходное напряжение ..... 12 В ± 1 В;

- номинальный выходной ток, не более ..... 180 мА.

Габаритные размеры преобразователя не превышают 110 х 60 х 30 мм.

Масса преобразователя не превышает - 0,1 кг.

Средний полный срок службы преобразователя - 12 лет.

Преобразователь выполнен в пластиковом корпусе с кронштейнами для крепления

#### КОМПЛЕКТНОСТЬ

преобразователь ИПН- 24/12 В «АЯКС» - 1 шт.

этикетка 1 экз.

#### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие преобразователя ИПН- 24/12 В «АЯКС» заявленным параметрам при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Срок гарантии устанавливается 1 год с момента (даты) выпуска преобразователя ИПН- 24/12 В «АЯКС»

Гарантия не распространяется на преобразователь ИПН- 24/12 В «АЯКС», имеющий внешние повреждения и следы вмешательства в конструкцию преобразователя.

Гарантийное обслуживание производится предприятием-изготовителем.

Послегарантийный ремонт преобразователя производится по отдельному договору.

#### УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Отметки продавца и монтажной организации в паспорте изделия, равно как и наличие самого паспорта и руководства по эксплуатации являются не обязательными и не влияют на обеспечение гарантийных обязательств.

#### СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Потребитель имеет право предъявить рекламацию об обнаружении несоответствия прибора техническим параметрам, приведенным в настоящем руководстве, при соблюдении им условий хранения, установки и эксплуатации прибора.

Рекламация высылается по адресу предприятия-изготовителя с актом, подписанным руководителем технической службы предприятия-потребителя.

В акте должны быть указаны: вид (характер) неисправности, дата и место установки устройства, и адрес потребителя.

#### Свидетельство о приемке

Преобразователь напряжения

ИПН- 24/12 В «АЯКС»

Дата выпуска \_\_\_\_\_

соответствует требованиям конструкторской документации, государственных стандартов и признан годным к эксплуатации.

Штамп службы контроля качества

#### Отметки о вводе в эксплуатацию

Монтажная организация \_\_\_\_\_

Название изделия ИПН- 24/12 В «АЯКС»

Дата ввода в эксплуатацию « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. м.п.

Служебные отметки \_\_\_\_\_


#### Отметки продавца

Продавец \_\_\_\_\_

Название изделия ИПН- 24/12 В «АЯКС»

Дата продажи « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. м.п.

Вход 24 В



Выход 12 В