



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.AB03.B.00059/21

Серия **RU** № **0313479**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения соответствия «НОРМАТЕСТ» (ОС ООО «НОРМАТЕСТ»). Место нахождения: 119285, РОССИЯ, г. Москва, шоссе Воробьевское, дом 6, подвал, пом. 2, каб. 8. Адрес места осуществления деятельности: 115054, РОССИЯ, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 22/25, стр. 1, помещение №501. Регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.11AB03, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 19.06.2015 года. Телефон: +7 (495) 971-54-66. Адрес электронной почты: normatest@inbox.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СТЕЛС". Место нахождения (адрес юридического лица): 634055, РОССИЯ, ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ТОМСК, УЛИЦА СОЗИДАНИЯ, ДОМ 1. Основной государственный регистрационный номер: 1027000883480. Телефон: +7 (3822) 48-85-01. Адрес электронной почты: office@nppstels.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СТЕЛС". Место нахождения (адрес юридического лица): 634055, РОССИЯ, ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ТОМСК, УЛИЦА СОЗИДАНИЯ, ДОМ 1. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 634055, РОССИЯ, ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ТОМСК, УЛИЦА СОЗИДАНИЯ, ДОМ 1. Основной государственный регистрационный номер: 1027000883480.

ПРОДУКЦИЯ Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные моделей: STEMAX FX210, STEMAX FX410, STEMAX FX810, выпускаемые по техническим условиям АГНС.425513.001 ТУ "Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные серии STEMAX FX". Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола сертификационных испытаний № ППБ-434/09-2021 от 24.09.2021 г., выданного испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Центр подтверждения соответствия "НОРМАТЕСТ", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21Ж901, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 29.04.2015 г. Акта о результатах анализа состояния производства № 58 ЕАЭС-21 от 05.07.2021 г., проведенного органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Центр подтверждения соответствия "НОРМАТЕСТ", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11AB03. Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 55325-2012 "Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний", раздел 7. Условия хранения: в складских помещениях при температуре воздуха от -20°C до +45°C и относительной влажности воздуха не более 85 %. Средний срок службы – 10 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 20.10.2021
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

ПО 19.10.2026

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Кабанов Николай Михайлович
(Ф.И.О.)

Сметанин Максим Александрович
(Ф.И.О.)