



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.01333/22

Серия **RU** № **0414974**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121596, Россия, город Москва, улица Горбунова, д.12, к.2, стр 14, этаж 2, помещение 1, комната 4 (14208). Адрес места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3). Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 14.04.2015 года. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ЛУИС".
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 109052, Россия, город Москва, улица Смирновская, дом 25, строение 15, этаж 3, помещение 09А.
Основной государственный регистрационный номер 1155040002072.
Телефон: +74952807750. Адрес электронной почты: luis@luis.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Индивидуальный предприниматель Раченков Александр Викторович.
Место жительства: 117418, Россия, город Москва, проспект Нахимовский, дом 47, корпус 2, квартира 42.
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 644076, Россия, Омская область, город Омск, улица 75 Гвардейской бригады, дом 1в.

ПРОДУКЦИЯ Приборы пожарные управления, моделей: LUIS+ L-PU-L, LUIS+ L-PU-LM, LUIS+ L-PU-LD, LUIS+ L-PU-LT, LUIS+ L-PU-R, LUIS+ L-PU-M, LUIS+ L-PU-A. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 26.30.50-024-0131524356-2022 «Приборы управления пожарные».
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 300 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № ППБ-1401/10-2022 от 28.10.2022 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90).
Протокола испытаний № 23979ИЛНВО от 28.10.2022 года, выданного Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BC05).
Акта анализа состояния производства № 01-ОС/20-09/22 от 22.09.2022 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.11ПБ68).
Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53325-2012 "Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний", раздел 7. Условия хранения в помещениях при температуре -50 ÷ 50°C, сроки хранения в течение срока годности, срок годности 10 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 31.10.2022
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

ПО

30.10.2027

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Грефский Николай Михайлович
(Ф.И.О.)

Дидилов Алексей Владимирович
(Ф.И.О.)

