



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.02408/25

Серия **RU** № **0599419**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121596, Россия, город Москва, муниципальный округ Можайский вн. тер. г., улица Горбунова, д.12, к.2, стр. 14, этаж 2, помещение I, комната 4 (14208). Адреса места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3); 115054, Россия, город Москва, пер. Строченовский Б., дом 25А, Помещение I, комната №7. Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 14.04.2015 года. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «РИТМ».

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 195248, Россия, город Санкт-Петербург, проспект Энергетиков, дом 30, корпус 8.

Основной государственный регистрационный номер: 5067847567838.

Телефон: +7 812 972-50-44. Адрес электронной почты: info@ritm.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕГАПРОМ»

Место нахождения (адрес юридического лица): 192249, Россия, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Александровский, ш. Южное, д. 37, к. 2, литера А, помещ. бн-1, раб.м. 1.

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 192241, Россия, город Санкт-Петербург, Южное шоссе, дом 37, корпус 2, литера А.

Основной государственный регистрационный номер: 1227800123583.

ПРОДУКЦИЯ

Извещатель пожарный ручной радиоканальный типа ИП 535-1-А «RIPR1».

Продукция изготовлена в соответствии с Техническими условиями РМДЦ.250801.001 «Оповещатели и извещатели пожарные RITM» от 01.08.2025 года.

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 300 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № ППБ-387/12-2025 от 16.12.2025 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения соответствия «НОРМАТЕСТ» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ЖЭ01). Протокола испытаний № НМ93-416/12-2025 от 11.12.2025 года, выданного Испытательным центром «СЗРЦ ТЕСТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21НМ93). Акта анализа состояния производства № 01-ОС/20-10/25 от 22.10.2025 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68). Эксперты, подписавшие акт: Гареева Дина Рустамовна, Михалёва Анастасия Константиновна.

Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ 34698-2020 «Извещатели пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний» пункты (подпункты): 17.2.2-17.2.5, 17.1.2-17.1.4, 4.2.5.1, 4.2.1.9, 4.2.1.10, 4.2.1.5, 4.2.2.1-4.2.2.5, 4.2.5.8, 4.2.3.1, 4.2.3.2. Условия хранения извещателей в упаковке у поставщика и потребителя должны соответствовать условиям хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150-69. Срок хранения – 5 лет. Средний срок службы извещателя – не менее 10 лет. Действие сертификата соответствия распространяется на продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения. Дата изготовления отобранных образцов (проб) продукции – 13.08.2025 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 22.12.2025

ПО

21.12.2030

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Грефский Николай Михайлович
(Ф.И.О.)

Цидилов Алексей Владимирович
(Ф.И.О.)