



**СЪЕМНИК ДЛЯ ПОЖАРНЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ  
«BOLID ДИП-34А в старом корпусе»  
Артикул: SCU3401**

Паспорт

**1. Общие сведения об изделии**

- 1.1. Съемник для пожарных извещателей BOLID ДИП-34А в старом корпусе (далее – съемник) предназначен для установки/снятия пожарных извещателей BOLID ДИП-34А в старом корпусе, смонтированных на потолке, без необходимости проведения работ на высоте, без применения лестниц, стремянок, лесов и т.п. Применяется для извещателей, закрепленных на неподвижную основу.
- 1.2. Съемник является обслуживаемым, неремонтируемым и невосстанавливаемым изделием.

**2. Технические характеристики**

Таблица 2.1

| Наименование                       | Значение        |
|------------------------------------|-----------------|
| Диапазон рабочих температур, °С    | +5...+50        |
| Относительная влажность воздуха, % | До 93 при +50°С |
| Материал                           | Пластик         |
| Масса изделия в сборе, г           | 192             |
| Габаритные размеры мм              | 150 x 111       |

**3. Комплект поставки**

Таблица 3.1

| Наименование                | Количество, шт |
|-----------------------------|----------------|
| Съемник                     | 1              |
| Болт М6х40                  | 2              |
| Гайка-барашек М6            | 2              |
| Руководство по эксплуатации | 1              |
| Паспорт                     | 1              |

**4. Конструкция съемника**

- 4.1. Внешний вид съемника приведен на Рис.1.



Рис.1

**5. Гарантии изготовителя**

- 5.1.Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.
- 5.2.Гарантийный срок эксплуатации изделия - 1 год со дня отгрузки потребителю предприятием-изготовителем.
- 5.3.Изделия, у которых во время гарантийного срока будет выявлено несоответствие требованиям конструкторской документации, безвозмездно заменяются предприятием-изготовителем.
- 5.4.В случае устранения неисправности изделия (по рекламации) гарантийный срок эксплуатации продлевается на время, в течение которого изделие не использовалась по причине неисправности.
- 5.5.Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию устройства изменения, не ухудшающие его технические характеристики.

**6. Отметка о приемке**

- 6.1 Съемник изготовлен в соответствии с требованиями ТУ 26.30.50-001-0161590586-2024 и признан годными к эксплуатации
- 6.2.Сертификат РОСС RU.32766.04ПГС0.ОС02.00646  
Срок действия с 15.02.2024 по 14.02.2027.

Отметка ОТК \_\_\_\_\_

Изготовитель:

ИП Илясов Андрей Юрьевич

ИНН: 682006994134

392523, Тамбовская область, Тамбовский район, село Бокино,

ул. Дорожная, дом 51в

Тел: +7(953) 124 34 34

Email: [zakaz@dip34.ru](mailto:zakaz@dip34.ru)

<https://dip34.ru>



**СЪЕМНИК ДЛЯ ПОЖАРНЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ  
«BOLID ДИП-34А в старом корпусе»**

Артикул: SCU3401

Руководство по эксплуатации

## 1. Общие сведения об изделии

1.1. Съемник для пожарных извещателей BOLID ДИП-34А в старом корпусе (далее – съемник) предназначен для установки/снятия пожарных извещателей BOLID ДИП-34А в старом корпусе, смонтированных на потолке, без необходимости проведения работ на высоте, без применения лестниц, стремянок, лесов и т.п. Применяется для извещателей, закрепленных на неподвижную основу.

1.2. Съемник является обслуживаемым, неремонтируемым и невосстанавливаемым изделием.

## 2. Технические характеристики

Таблица 2.1

| Наименование                       | Значение        |
|------------------------------------|-----------------|
| Диапазон рабочих температур, °С    | +5...+50        |
| Относительная влажность воздуха, % | До 93 при +50°С |
| Материал                           | Пластик         |
| Масса изделия в сборе, г           | 192             |
| Габаритные размеры мм              | 150 x 111       |

## 3. Комплект поставки

Таблица 3.1

| Наименование                | Количество, шт |
|-----------------------------|----------------|
| Съемник                     | 1              |
| Болт М6х40                  | 2              |
| Гайка-барашек М6            | 2              |
| Руководство по эксплуатации | 1              |
| Паспорт                     | 1              |

## 4. Конструкция съемника

4.1. Внешний вид съемника приведен на Рис.1.



Рис.1

## 5. Порядок применения съемника.

5.1. Установить съемник на штангу, зафиксировав болтами и гайкой-барашком.

5.2. Для установки извещателя в базу установить извещатель в посадочное место съемника.

5.3. Выдвинуть телескопическую штангу на необходимую длину и зафиксировать.

5.4. Установить извещатель в базу и повернуть по часовой стрелке с небольшим нажимом, до фиксации.

5.5. Для демонтажа извещателя произвести действия в обратном порядке.

## 6. Техническое обслуживание съемника

6.1. Удаление пыли с поверхности съемника, подтягивание фиксирующих гаек по мере необходимости.

## 7. Утилизация

7.1. Утилизация съемника производится с учетом отсутствия в нем токсичных компонентов.

Изготовитель:

ИП Илясов Андрей Юрьевич

ИНН: 682006994134

392523, Тамбовская область, Тамбовский район, село Бокино,

ул. Дорожная, дом 51в

Тел: +7 (953) 124 34 34

Email: zakaz@dip34.ru

<https://dip34.ru>