



ПРИБОР УПРАВЛЕНИЯ ПОЖАРНЫЙ «С-ПУ-2»

ПАСПОРТ

ОКПД 2 26.30.50.114 ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 300 0 ТУ 26.30.50-019-0131524356-2021 RU C-RU.ПБ68.B.00539/21

1. Назначение прибора

1.1. Настоящий паспорт распространяется на прибор управления речевым оповещением (далее по тексту – прибор) «С-ПУ-2», предназначенный для трансляции предварительно записанных речевых сообщений, музыкальных программ или сигналов ГО и ЧС и речевых сообщений через микрофон. Трансляция производится через подключенные к прибору усилители низкой частоты «С-К-120У», блоки расширения «С-КЛ-БР VPROG2» или аналогичные им, а также активные речевые оповещатели «С-У-П» в системах пожарной сигнализации на объектах различной степени сложности с контролем линий управления и оповещения.

1.2. Прибор устанавливается внутри охраняемых объектов и рассчитан на круглосуточный режим работы. Конструкция прибора не предусматривает его эксплуатацию в условиях воздействия агрессивных сред или во взрывоопасных помещениях.

2. Основные технические характеристики

Напряжение питания от источника постоянного тока, В	9,0 – 13,8
Ток, потребляемый от источника постоянного тока в дежурном режиме, не более, мА	55
Ток, потребляемый от источника постоянного тока в режиме трансляции, не более, мА	145
Диапазон воспроизводимых частот при трансляции со встроенного диктофона, Гц	200-5000
Количество записанных речевых сообщений, шт	3
Длительность речевых сообщений, сек	9, 38, 38
Номинальный уровень входного сигнала, не более, В: вход ГО и ЧС	0,775
Номинальный уровень выходного сигнала в линии оповещения, В	1,2
Габаритные размеры, не более, мм	223x103x35
Вес блока подключения с микрофоном, кг	0,235
Диапазон рабочих температур, °С	- 10...+ 40
Срок службы прибора, не менее, лет	10
Степень защиты IP	IP30
Степень пожарной безопасности изделия соответствует ГОСТ Р МЭК 60065-2002	

3. Особенности прибора

3.1. Две независимые линии оповещения для трансляции с разных источников.

3.2 Световая индикация наличия основного питания, возникновения неисправности, включения и отключения режима оповещения.

3.3. Трансляция сигналов оповещения от оборудования ГО и ЧС, с микрофона, а также возможность записи сообщений в цифровой диктофон с внешних устройств, имеющих линейный выход (CD-проигрыватель, компьютер или др.).

3.4. Трансляция трех предварительно записанных сообщений общей продолжительностью до 85 секунд (9 секунд тестовое сообщение и два сообщения по 38 секунд).

3.5. Автоматическое включение речевого оповещения при поступлении сигнала от ППКП, а также с панели управления.

3.6. Трансляция и запись сообщений с микрофона.

3.7. Отображение сохраненной информации о последней зарегистрированной неисправности и приходе сигналов от линий управления.

3.8. Программирование алгоритма воспроизведения записанных сообщений.

3.9. Автоматический контроль целостности (на обрыв и короткое замыкание) линий управления, расширения, наличия питания.

3.10. Выдача звуковых сигналов в режимах «ПУСК», «ПОЖАР» и «НЕИСПРАВНОСТЬ» с помощью встроенного звукового сигнализатора.

3.11. Передача сигнала об отсутствии питания на внешний сигнализатор (ОК1).

3.12. Передача сигнала о неисправности на внешний сигнализатор (ОК2).

3.13. Передача сигнала о запуске оповещения на внешний сигнализатор (ОК3).

3.14. Защита органов управления от несанкционированного доступа.

4. Комплектность

№ п/п	Наименование	Кол-во
1	Прибор управления речевым оповещением «С-ПУ-2»	1
2	Паспорт прибора управления речевым оповещением «С-ПУ-2»	1
3	Резистор MF-0,25Вт 3,0кОм ±5%	6
4	Микрофон	1

5. Гарантии изготовителя

5.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям настоящих ТУ при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации, установленных в паспорте на прибор и инструкции по эксплуатации.

5.2. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу прибора в течение 18 мес. со дня продажи изделия потребителю при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения.

5.3. Гарантия не распространяется на прибор, имеющий механические повреждения.

5.4. Предприятие изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном руководстве.

6. Утилизация

Не требует специальных мер по утилизации.

Инструкция по эксплуатации доступна во вкладке ДОКУМЕНТАЦИЯ
Для открытия ссылки наведите сканер телефона на QR-код



Свидетельство о приемке (дата изготовления и приёмки указана на этикетке на корпусе прибора)

Прибор «С-ПУ-2» изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Заводской номер: _____

Штамп ОТК

Дополнительную информацию смотри на сайте www.eltech-service.ru

Единая служба техподдержки 8-(8452)-74-00-40

Где купить: ООО «ЭЛТЕХ-СЕРВИС»
www.eltech-service.ru 8 (8452) 74 00 40
info@eltech-service.ru



Произведено в России
ИП Раченков Александр Викторович
644076 г. Омск, ул. 75-ой Гвардейской бригады, 1 «В»
соответствует требованиям ТР ЕАЭС 043/2017



SEC.RU

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ