



СЧИТЫВАТЕЛЬ БЕСКОНТАКТНЫЙ

ЛКД-СЕ-11-55

Паспорт и руководство по эксплуатации

ЕСЛА.425713.301 ПС

1 Общие сведения

Считыватель предназначен для использования в составе систем контроля и управления доступом и других систем, таких как охранные, платных услуг, защиты информации и т.п., где требуется идентификация пользователя по предъявлению персонального электронного идентификатора.

Устройство обеспечивает считывание кода бесконтактных идентификаторов (карт и брелоков) форматов HID ProxCa rd II, EM-Marine и его передачу в контроллеры доступа (КД) по интерфейсу Wiegand и Touch Memory. Идентификаторы формата HID серий PX-4-H, PVC-H-4, PVC-H-5 не поддерживаются.

Конструктивно считыватель выполнен в неразборном пластиковом корпусе с площадкой для настенного монтажа и оснащен кабелем для подключения к внешнему устройству.

Считыватели рассчитаны на непрерывную круглосуточную работу при температуре окружающего воздуха от -30 до +40 градусов Цельсия и относительной влажности воздуха не более 98 %.

Считыватель не предназначен для эксплуатации в условиях воздействия атмосферных осадков, прямых солнечных лучей, песка, пыли и конденсации влаги.

При изменении условий эксплуатации технические характеристики изделия могут отличаться от номинальных значений.

Считыватели являются невосстанавливаемыми и необслуживаемыми изделиями.

2 Комплект поставки

В комплект поставки входят:

- ✓ считыватель;
- ✓ шуруп 3*30 - 2 шт.;
- ✓ дюбель - 2 шт.;
- ✓ паспорт и руководство по эксплуатации;
- ✓ упаковка.

3 Технические характеристики

Основные технические характеристики считывателей приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Технические характеристики считывателей ЛКД-СЕ-11-55

Наименование параметра	Значение
Поддерживаемые типы идентификаторов	HID ProxCa rd II, EM-Marine
Расстояние считывания, см	EM-Marine - до 14 см, HID ProxCa rd II - до 6 см *
Материал корпуса	ABS пластик
Возможность синхронизации считывателей	Да
Интерфейс	Wiegand 26, Wiegand 42, Touch Memory
Максимальное расстояние от считывателя до контроллера	При использовании интерфейса Touch Memory -15м, При использовании интерфейса Wiegand -100м
Напряжение питания	8 - 18 В постоянного тока
Ток потребления, мА, не более	50
Индикация	Двухцветный (красный/зеленый) светодиод, зуммер
Средний срок службы	7 лет
Масса (нетто, брутто), не более, г	85/135
Габаритные размеры, не более, мм	95 x 45 x 17

* - Максимальное расстояние считывания зависит от производителя карт, места и способа установки считывателя.

4 Работа считывателя

4.1 Чтение идентификаторов

При поднесении карты (брелока) в рабочее поле считывателя, встроенный в карту чип активируется и передает свой уникальный идентификационный номер считывателю. Факт успешного считывания карты подтверждается вспышкой зеленого светодиода и звуковым сигналом. Считыватель декодирует идентификационный номер карты, проверяет его корректность и передает полученный код в контроллер доступа по интерфейсу Wiegand или Touch Memory.

В режиме Wiegand код передается однократно. В режиме Touch Memory считыватель передает код карты непрерывно в течение всего времени, пока она находится в рабочем поле считывателя, эмулируя работу контактных ключей DS1990A фирмы Maxim (Dallas Semiconductor).

В зависимости от выбранного формата данных (Wiegand 26, Wiegand 42, Touch Memory), идентификационный номер карты передается либо полностью (при этом отсутствующие в номере старшие байты в информационной посылке заполняются нулями), либо частично (в этом случае передается младшая часть номера карты). Для формата данных Wiegand 26 длина передаваемого в контроллер номера карты составляет три байта, для Wiegand 42 - пять байт, для Touch Memory - шесть байт.

4.2 Звуковая и световая индикация

Считыватель имеет двухцветный (красный/зеленый) светодиодный индикатор и звуковой сигнализатор (зуммер). Для увеличения громкости звукового сигнала следует снять заводскую наклейку с зуммера, расположенного на плате считывателя.

Для внешнего управления светодиодными и звуковым индикаторами предусмотрены три линии:

- ✓ Линия управления красным цветом (LED Red);
- ✓ Линия управления зелёным цветом (LED Green);
- ✓ Линия управления звуком (Веер).

Индикаторы управляются активным низким уровнем. Для управления индикаторами следует использовать выходы типа «Открытый коллектор» или выходы, совместимые с уровнями 5 В TTL.

При низком уровне сигнала (состояние "замкнуто") на управляющей линии соответствующий индикатор будет включен, а при высоком уровне (или в состоянии "разомкнуто") будет выключен. Если линии световой индикации не подключены или имеют высокий уровень сигнала, светодиод считывателя будет светиться красным светом.

Предусмотрено два режима управления светодиодной индикацией считывателя. В первом режиме управление осуществляется по одному проводу LED Green, во втором - по двум проводам LED Green и LED Red.

В первом режиме световая индикация присутствует постоянно, а цвет свечения индикатора может иметь два возможных состояния - красный или зеленый. При высоком уровне сигнала на входе или отключенном проводе LED Green индикатор имеет красный цвет свечения. Подача сигнала низкого уровня на вход LED Green изменяет цвет свечения индикатора с красного на зеленый. Для активации этого режима необходимо оставить неподключенной и изолировать от других цепей линию управления красным светодиодом LED Red до включения питания считывателя.

Во втором случае наличие свечения и цвет индикатора задается комбинацией сигналов на двух линиях управления. Зависимость цвета свечения светодиодного индикатора от уровней сигналов на линиях управления приведена в 2. Второй режим индикации включается автоматически, если при включенном питании считывателя на вход LED Red хотя бы однократно будет подан сигнал низкого уровня. Для возврата к первому режиму индикации необходимо выключить питание считывателя, отключить линию управления красным светодиодом и повторно включить питание считывателя.

Таблица 2 – Управление цветом светодиодного индикатора

Уровень сигнала на линии управления		Цвет свечения индикатора
LED Red	LED Green	
Не подключен	Низкий	Зеленый
Не подключен	Высокий (не подключен)	Красный
Высокий	Высокий	Выключен
Высокий	Низкий	Зеленый
Низкий	Высокий	Красный
Низкий	Низкий	Желтый

5 Монтаж считывателя

Рекомендуемый тип кабеля для подключения контактов считывателя к контроллеру - неэкранированный многожильный кабель класса не ниже AWG24 с площадью сечения жил не менее 0,22 кв. мм. В случае использования экранированного кабеля экранирующую оплетку следует подключать только со стороны управляющего устройства к контакту GND.

Место для установки считывателя следует выбирать из соображений удобства использования. Для снижения взаимных электромагнитных помех следует располагать

считыватели на расстоянии не менее 0,5 м друг от друга, либо использовать режим синхронизации, соединив одноименные контакты Sync.

Следует учитывать, что дальность чтения может снижаться при расположении считывателя на металлических поверхностях и при наличии электромагнитных помех. Считыватель рекомендуется располагать на расстоянии не менее 1 м, а его подводящий кабель - на расстоянии не менее 0,3 м от источников электромагнитных помех (мониторов, электрогенераторов, электродвигателей, трансформаторов, импульсных блоков питания, линий переменного тока, компьютерных и телефонных линий связи и т.п.).

Для монтажа считывателя выполните следующие операции:

- 1) снимите площадку настенного монтажа корпуса;
- 2) разметьте и просверлите на монтажной поверхности отверстия для крепления площадки и ввода кабеля;
- 3) установите монтажную площадку, используя дюбели и шурупы из комплекта поставки;
- 4) заведите кабель от считывателя в отверстие и соедините провода в соответствие со схемой подключения;
- 5) подайте питание и проверьте работу считывателя;
- 6) установите считыватель на монтажную площадку и закрепите его винтом;

6 Подключение считывателя

Назначение проводов считывателей ЛКД-СЕ-11-55 приведено в таблице 3.

Таблица 3 – Назначение проводов считывателя

Цвет провода	Обозначение контакта	Назначение контакта
Черный	GND	Общий провод
Красный	+ Uпит	Питание 8 - 18 V
Зеленый	DATA0/TM	Выход DATA0 / линия Touch Memory
Белый	DATA1/TMG	Выход DATA1 / (для включения режима Touch Memory вывод необходимо соединить с общим проводом)
Желтый	Веер	Линия управления звуком
Коричневый	LED Red	Линия управления красным светодиодом
Оранжевый	LED Green	Линия управления зеленым светодиодом
Синий	Sync	Синхронизация считывателей

Провода считывателя необходимо подключать к соответствующим по функциональному назначению линиям контроллера доступа. Для использования режима Touch Memory следует соединить линию DATA1/TMG (белый провод) с общим проводом (GND).

7 Использование защищенного протокола передачи данных Wiegand-128

В считывателе предусмотрен специальный режим передачи данных по интерфейсу Wiegand, обеспечивающий защиту физического канала "считыватель-контроллер" от несанкционированного доступа, а также контроль его исправности и подмены. В этом режиме считыватель по интерфейсу Wiegand передает в виде кодированных 128-битных информационных посылок коды предъявленных карт, а также каждые 10 секунд формирует дежурные информационные посылки, обеспечивающие контроль наличия связи контроллера со считывателем. Работа защищенного протокола передачи данных поддерживается при совместной работе с контроллерами доступа СКУД ЛКД.

Информация о версиях и вариантах исполнения контроллеров, поддерживающих этот режим, приведена в эксплуатационной документации на оборудование СКУД ЛКД.

Для использования защищенного протокола передачи данных, кроме линий DATA0 и DATA1 интерфейса Wiegand, к контроллеру обязательно должна быть подключена линия управления зеленым светодиодом LED Green (оранжевый провод). Защищенный протокол активизируется автоматически после передачи контроллером по линии LED Green специальной кодовой последовательности.

8 Установка режима работы считывателя

Для выбора альтернативных режимов работы считывателя необходимо до подачи питания соединить соответствующим образом **все** провода, указанные в Таблице 5, затем включить питание. Провод Sync (синий) должен быть отключен от других цепей. Завершение активации альтернативного режима будет сопровождаться длинным звуковым сигналом и кратковременным включением индикатора зеленого цвета.

После завершения процесса активации режима работы необходимо отключить питание, разъединить провода и подключить считыватель к контроллеру штатным образом.

Таблица 4 – Установка настроек считывателя

Линия (цвет провода)	DATA0/TM (зелёный)	DATA1/TMG (белый)
LED Green (оранжевый)	Wiegand-26*	Wiegand-42
LED Red (коричневый)	Передавать максимальный диапазон кодов в режиме TM*	Передавать код в диапазоне Wiegand в режиме TM
Веер (желтый)	Режим защиты от дубликатов включен*	Режим защиты от дубликатов выключен
Примечание. Знаком « * » отмечено значение настроек по умолчанию.		



SEC.RU

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

8.1 Форматы передачи данных Wiegand

Считыватель обеспечивает передачу кода в форматах Wiegand 26 (по умолчанию) или Wiegand 42.

8.2 Форматы передачи данных Touch Memory (IButton)

По умолчанию номер карты, передаваемый в контроллер, имеет максимальную размерность (6 байт). При установке режима передачи кода в диапазоне выбранного формата Wiegand в контроллер будут передаваться младшие байты номера карты, в соответствии с установленным значением настройки "Формат Wiegand" (3 байта для Wiegand 26, 5 байт для Wiegand 42), а старшая часть кодовой посылки Touch Memory будет дополнена нулями.

9 Хранение, транспортировка и утилизация

Хранение считывателей должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69. В помещении для хранения считывателей не должно быть паров химически активных веществ, вызывающих коррозию (кислоты, щелочи, агрессивные газы). Транспортировка упакованных считывателей производится в крытых транспортных средствах с учетом ведомственных нормативных документов. Условия транспортировки считывателей должны соответствовать ГОСТ 15150-69. Утилизация изделия должна осуществляться по месту эксплуатации изделия в соответствии с ГОСТ 30167-2014 и региональными нормативными документами.

10 Сведения о сертификации

Считыватель ЛКД-СЕ-11-55 соответствует требованиям Технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 020/2011 и Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016, подтверждаемым декларацией соответствия.

11 Свидетельство о приемке и упаковке

Считыватель ЛКД-СЕ-11-55, заводской номер _____, изготовлен, принят, признан годным для эксплуатации и упакован согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Представитель ОТК
МП

_____	_____	_____
подпись	расшифровка	число, месяц, год

12 Дата продажи

Продавец
МП

_____	_____	_____
подпись	расшифровка	число, месяц, год

13 Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие считывателя требованиям технической документации при соблюдении правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации считывателя устанавливается 12 месяцев с момента продажи. При отсутствии в паспорте даты продажи или печати продавца, гарантийный срок исчисляется с момента приемки изделия ОТК. Считыватель, у которого во время гарантийного срока при условии соблюдения правил эксплуатации и монтажа будет обнаружено несоответствие заявленным характеристикам, безвозмездно заменяется или ремонтируется предприятием-изготовителем.

Сведения о предприятии-изготовителе:

Изготовлено по заказу:
ООО «Луис+»
125124, Москва, 1-я ул. Ямского Поля, д. 28
Тел: +7 (495) 637-63-17; +7 (495) 280-77-50
<https://luis.ru/>

Изготовитель:
ООО «ЕС-пром»
443029, г. Самара, ул. Солнечная, д. 53.

Трафарет для монтажа считывателя

