



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.01222/26

Серия **RU**№ **0587232**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности», место нахождения: 187021, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН, ГОРОДСКОЙ ПОСЕЛОК ФЁДОРОВСКОЕ, ПРОЕЗД 1-Й ВОСТОЧНЫЙ, ДОМ 10, КОРПУС 1, адрес места осуществления деятельности: 187021, РОССИЯ, Ленинградская область, район Тосненский, Фёдоровское гп, 1-й Восточный проезд, дом 10 корпус 1, регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ74 от 28.12.2015, телефон: +78123095072, адрес электронной почты: info@cзrc.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АРГУС-СПЕКТР», место нахождения: 197342, РОССИЯ, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. СЕРДОБОЛЬСКАЯ, Д. 65, ЛИТЕР А, ОФИС 486, ПОМЕЩЕНИЕ 2-Н, адрес места осуществления деятельности: 197342, РОССИЯ, г Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, дом 65 литер А. ОГРН: 1157847046994. Номер телефона: +78127037500, Адрес электронной почты: mail@argus-spectr.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АРГУС-СПЕКТР», место нахождения: 197342, РОССИЯ, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. СЕРДОБОЛЬСКАЯ, Д. 65, ЛИТЕР А, ОФИС 486, ПОМЕЩЕНИЕ 2-Н, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 197342, РОССИЯ, г Санкт-Петербург, ул Сердобольская, дом 65 литер А.

ПРОДУКЦИЯ

Устройства, предназначенные для расширения функциональных возможностей прибора - компоненты прибора управления пожарного согласно Приложению №1 на 1 листе (Бланк №1280259), выпускаемые по ТУ 26.30.50-233-54330426-2021 "Шкафы управления устройствами пожарной автоматики Стрелец-ПРО".
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов № ППБ-243/06-2026, выданного 26.06.2026 испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения соответствия «НОРМАТЕСТ» RA.RU.21ЖЭ01; № НМ93-157/05-2026, выданного 28.05.2026 испытательным центром «СЗРЦ ТЕСТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» RA.RU.21НМ93; Акта анализа состояния производства № 095-СС/04-2026, выданного 28.04.2026 органом по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» ТРПБ.RU.ПБ74. Лесин Сергей Николаевич, Лебедева Мария Николаевна.
Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» согласно Приложению №1 на 1 листе (Бланк №1280259). Условия хранения: при температуре окружающей среды от минус 30 до плюс 55 °С и относительной влажности воздуха не более 95% при температуре 30°С, срок хранения – 5 лет. Средний срок службы не менее 10 лет. Сертификат соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с 05.03.2026 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

30.06.2026

ПО

29.06.2031

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Зинина Александра Константиновна
(Ф.И.О.)

Альварес Лилия Нургизовна
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.ПБ74.В.01222/26

Серия **RU** № **1280259**

На продукцию, включенную в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации

Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)	Обозначение стандарта и наименование стандарта (стандартов) Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
Устройства, предназначенные для расширения функциональных возможностей прибора- компоненты прибора управления пожарного:		
Шкафы управления вентиляторами противодымной вентиляции серии ШУВ-ПРО Шкафы управления вентиляторами противодымной вентиляции серии ШУВ-ПРО исп. Л	ГОСТ Р 53325-2012 "Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний" (с изменениями 1, 2, 3) раздел 7, п. 7.2.12, 7.4.1, 7.4.2 а), 7.4.4, 7.4.5, 7.6.1.2, 7.6.1.3, 7.6.1.4, 7.6.1.15 б), в), 7.6.1.6, 7.6.3.2 а), 7.6.3.4, 7.2.10, 7.7.1-7.7.4, 7.10.3, 7.8, 7.14.2.	ТУ 26.30.50-233-54330426-2021 "Шкафы управления устройствами пожарной автоматики Стрелец-ПРО"
Шкафы управления электромоторами пожарных насосов систем внутреннего противопожарного водопровода серии ШУПН-ПРО Шкафы управления электромоторами пожарных насосов систем внутреннего противопожарного водопровода серии ШУПН-ПРО исп. Л	ГОСТ Р 53325-2012 "Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний" (с изменениями 1, 2, 3) раздел 7, пп. 7.2.12, 7.4.1, 7.4.2 а), 7.4.4, 7.4.5, 7.6.1.2, 7.6.1.3, 7.6.1.4, 7.6.1.15 б), в), 7.6.3.2 а), 7.6.3.4, 7.2.10, 7.7.1-7.7.4, 7.10.3, 7.8, 7.14.2.	
Шкафы управления электроприводами задвижек серии ШУЗ-ПРО Шкафы управления электроприводами задвижек серии ШУЗ-ПРО исп. Л	ГОСТ Р 53325-2012 "Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний" (с изменениями 1, 2, 3) раздел 7, пп. 7.2.12, 7.4.1, 7.4.2 а), 7.4.4, 7.4.5, 7.6.1.2, 7.6.1.3, 7.6.1.4, 7.6.1.15 б), в), 7.6.1.16, 7.6.3.2 а), 7.6.3.4, 7.2.10, 7.7.1-7.7.4, 7.10.3, 7.8, 7.14.2.	

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Зирина Александра Константиновна

(Ф.И.О.)

Альварес Лилия Нургизовна

(Ф.И.О.)