



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-CN.ЧС13.В.00637/22

Серия RU № 0369739



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», место нахождения 143903, РОССИЯ, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12, регистрационный номер RA.RU.10ЧС13 от 04.05.2015, телефон +7 495 524 8181, +7 495 524 8193, адрес электронной почты pojtest@vniipo.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛОГИКОМ СИСТЕМС», место нахождения 125124, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА 1-Я ЯМСКОГО ПОЛЯ, ДОМ 28, ПОМ.ХV, ЭТ. 3 КОМ. 4, 4А, ОГРН 1107746864334, телефон +7 4956376317, e-mail: info@logicom-systems.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Guangzhou Baolun Electronics Co., Ltd, место нахождения КИТАЙ, 511400, No.1 Building B Block, Zhongcun Street, Panyu, Guangzhou, China, GLN 6972396360010, телефон +86 020 3937 8731, e-mail: info@itc-pa.com.cn

ПРОДУКЦИЯ

Компонент прибора пожарного управления: настенный модуль системы оповещения и трансляции LPA-MINI300 (Инструкция по эксплуатации «LPA-MINI300 Настенный модуль системы оповещения и трансляции» Версия 2.1)
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8537 10

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Отчет о сертификационных испытаниях № 0598ТР выдан 16.08.2022
испытательной лабораторией ИЛ НИЦ ПТ и СП ФГБУ ВНИИПО МЧС России, RA.RU.21МЧ01.
Акт о результатах анализа состояния производства № 16360/16376 от 05.04.2022
ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, RA.RU.10ЧС13.
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» (раздел 7: пп. 7.2.6, 7.2.8, 7.2.10, 7.2.12, 7.4.1 а), в), г), 7.4.3 а), б), 7.4.4, 7.6.1.1 - 7.6.1.3, 7.6.1.5 - 7.6.1.8, 7.6.1.9, 7.6.1.12, 7.6.1.16, 7.6.3.1, 7.6.3.2 б), 7.6.4.1, 7.7, 7.8, 7.10.3, 7.14.2). Условия и сроки хранения, срок службы (годности) указаны в эксплуатационной документации. Анализ состояния производства проведен посредством дистанционной оценки.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 18.08.2022 **ПО** 17.08.2027
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Мизина Елена Николаевна
(Ф.И.О.)

Гурьянова Наталья Николаевна
(Ф.И.О.)