

МИНИСТЕРСТВО
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ
И МЕТРОЛОГИИ



Федеральное Государственное унитарное предприятие
«Всероссийский научно-исследовательский институт
физико-технических и радиотехнических измерений»



ФГУП ВНИИФТРИ

141570, Московская обл., Солнечногорский р-н,
п/о Менделеево

Телефон: (495) 526-63-03, факс (495) 526-60-03
E-mail: ilvsi@vniiftri.ru;
www.vniiftri.ru

26.04.2017 г. № 1061-46/ 276

ООО "НПО "Спектрон"
Директору Козырину Ю.А.

на № 18/04 от 24.04.2017

623700, Свердловская область, г. Березовский,
ул. Ленина, 2 Д

На Ваш запрос от 24.04.2017 года № 18/04 сообщаю, что в соответствии с п. 5.2.1 ГОСТ 30852.13-2002 (МЭК 60079-14:1996) в зоне класса 0 может устанавливаться электрооборудование с взрывозащитой вида «искробезопасная электрическая цепь», соответствующее требованиям ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 60079-11:1999) для уровня «ia».

По своим конструктивным особенностям термочувствительный элемент извещателей пожарных тепловых точечных взрывозащищенных ИП 101-СпектронТ-Р, ИП 101-Спектрон-Р, ИП 101-Спектрон Т-Р Н, ИП 101-Спектрон-Р Н, располагающийся в герметичной трубке из нержавеющей стали, имеет искробезопасные электрические цепи уровня «ia». Это позволяет, при установке самого извещателя в зоне класса 1, размещать чувствительный элемент извещателя в зоне класса 0.

Начальник СЦ ВСИ

(подпись)

Г.Е. Епихина

Исполнитель:
Любочкин А.А.
+7(495)526-6303 доб.92-39