



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ЧС13.В.00667/22

Серия RU № 0369769



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», место нахождения 143903, РОССИЯ, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12, регистрационный номер RA.RU.10ЧС13 от 04.05.2015, телефон +7 495 524 8181, +7 495 524 8193, адрес электронной почты pojtest@vniipo.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СПЕКТРОН»

место нахождения 620036, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. ЛИСТВЕННАЯ, Д. 61, ОГРН 1169658131720, телефон/факс +7 343 379 07 95, e-mail: info@spectron-ops.ru, адрес места осуществления деятельности 623700, РОССИЯ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛИЦА ЛЕНИНА, ЗДАНИЕ 2Д

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СПЕКТРОН»

место нахождения 620036, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. ЛИСТВЕННАЯ, Д. 61, ОГРН 1169658131720, телефон/факс +7 343 379 07 95, e-mail: info@spectron-ops.ru, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции 623700, РОССИЯ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛИЦА ЛЕНИНА, ЗДАНИЕ 2Д

ПРОДУКЦИЯ

Извещатели пожарные и устройства дистанционного пуска «Спектрон», СПЕК.420529.000.001 ТУ «Извещатель пожарный «Спектрон». Технические условия» (см. Приложение № 0881283, № 0881284) Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Отчет о сертификационных испытаниях № 0615ТР выдан 06.10.2022
испытательной лабораторией ИЛ НИЦ ПТ и СП ФГБУ ВНИИПО МЧС России, RA.RU.21МЧ01.
Акт о результатах анализа состояния производства № 16145/ 16146 от 16.06.2022
ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, RA.RU.10ЧС13.
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» (см. Приложение № 0881284).
Условия и сроки хранения, срок службы (годности) указаны в эксплуатационной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 10.10.2022 ПО 09.10.2027
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

М.П.

Мизина Елена Николаевна
(Ф.И.О.)

Жуков Пётр Валерьевич
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ЧС13.В.00667/22

Серия RU № 0881283

Свободной формы

Приложение	Описание
Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Извещатели пожарные пламени ИК-диапазона в исполнениях: Спектрон-201, Спектрон-201-Р, Спектрон-205, Спектрон-205-(М;Н), Спектрон-204, Спектрон-204-(М; Н), Спектрон-210, Спектрон-210-Р, Спектрон-202-(Exi; Exm), Спектрон-202-(Exi; Exm)-(М; Н), Спектрон-202, Спектрон-220, Спектрон-220-Р, Спектрон-220-Ex, Спектрон-220-Р-Ex, Спектрон-701-Exd-(А; М; Н), Спектрон-701-Exd-(А; М; Н)-(Е; S), Спектрон-801, Спектрон-801-(Е; S), Спектрон-801-(М; Н), Спектрон-801-(М; Н)-(Е; S), Спектрон-801-(Exi; Exm), Спектрон-801-(Exi; Exm)-(Е; S), Спектрон-801-(Exi; Exm)-(М; Н), Спектрон-801-(Exi; Exm)-(М; Н)-(Е; S), Спектрон-801-Exd-(А; М; Н), Спектрон-801-Exd-(А; М; Н)-(Е; S), Спектрон-801-Exd-(А; М; Н)-HART, Спектрон-801-Exd-(А; М; Н)-HART-(Е; S), Спектрон-801-Exd, Спектрон-801-Exd-(Е; S), Спектрон-804, Спектрон-804-(Е; S), Спектрон-804-(HART; Modbus), Спектрон-804-(HART; Modbus)-(Е; S), Спектрон-804-(М; Н), Спектрон-804-М-(Е; S), Спектрон-804-(М; Н)-(HART; Modbus), Спектрон-804-(М; Н)-(HART; Modbus)-(Е; S), Спектрон-804-(Exi; Exm), Спектрон-804-(Exi; Exm)-(Е; S), Спектрон-804-(Exi; Exm)-(HART; Modbus), Спектрон-804-(Exi; Exm)-(HART; Modbus)-(Е; S), Спектрон-804-(Exi; Exm)-(М; Н), Спектрон-804-(Exi; Exm)-(М; Н)-(Е; S), Спектрон-804-(Exi; Exm)-(М; Н)-(HART; Modbus), Спектрон-804-(Exi; Exm)-(М; Н)-(HART; Modbus)-(Е; S), Спектрон-804-Exd, Спектрон-804-Exd-(Е; S). Извещатели пожарные пламени УФ-диапазона в исполнениях: Спектрон-401, Спектрон-401-(М; Н), Спектрон-401-(Exi; Exm), Спектрон-401.01-(Exi; Exm), Спектрон-401-(Exi; Exm)-(М; Н), Спектрон-401.01-(Exi; Exm)-(М; Н), Спектрон-401-Exd-(А; М; Н), Спектрон-401.01-Exd-(А; М; Н), Спектрон-403. Извещатели пожарные пламени ИК/УФ-диапазона в исполнениях: Спектрон-601, Спектрон-601-(Е; S), Спектрон-601-С, Спектрон-601-С-(Е; S), Спектрон-601-С-(HART; Modbus), Спектрон-601-С-(HART; Modbus)-(Е; S), Спектрон-(605; 901; 905), Спектрон-(605; 901; 905)-(Е; S), Спектрон-901-(HART; Modbus), Спектрон-901-(HART; Modbus)-(Е; S), Спектрон-601-(М; Н), Спектрон-601-(М; Н)-(Е; S), Спектрон-601-С-(М; Н), Спектрон-601-С-(М; Н)-(Е; S), Спектрон-601-С-(М; Н)-(HART; Modbus), Спектрон-601-С-(М; Н)-(HART; Modbus)-(Е; S), Спектрон-(605; 901; 905)-(М; Н), Спектрон-(605; 901; 905)-(М; Н)-(Е; S), Спектрон-901-(М; Н)-HART, Спектрон-901-(М; Н)-HART-(Е; S), Спектрон-(601; 901)-(Exi; Exm), Спектрон-(601; 901)-(Exi; Exm)-(Е; S), Спектрон-901-(Exi; Exm)-(HART; Modbus), Спектрон-901-(Exi; Exm)-(HART; Modbus)-(Е; S), Спектрон-601-(Exi; Exm)-(М; Н), Спектрон-601-(Exi; Exm)-(М; Н)-(Е; S), Спектрон-601-(Exi; Exm)-С-(М; Н), Спектрон-601-(Exi; Exm)-С-(М; Н)-(Е; S), Спектрон-601-(Exi; Exm)-С-(М; Н)-(HART; Modbus), Спектрон-601-(Exi; Exm)-С-(М; Н)-(HART; Modbus)-(Е; S), Спектрон-601-Exd, Спектрон-601-Exd-(Е; S), Спектрон-605-Exd-(А; М; Н), Спектрон-605-Exd-(А; М; Н)-(Е; S), Спектрон-601-Exd-(А; М; Н)-В, Спектрон-601-Exd-(А; М; Н)-В-(Е; S), Спектрон-601-Exd-(А; М; Н)-В-IP, Спектрон-601-Exd-(А; М; Н)-В-IP-(Е; S), Спектрон-901-Exd-(А; М; Н)-В, Спектрон-901-Exd-(А; М; Н)-В-(Е; S), Спектрон-901-Exd-(А; М; Н)-В-IP, Спектрон-901-Exd-(А; М; Н)-В-IP-(Е; S), Спектрон-501-Exd-(А; М; Н).

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

М.П.

Мизина Елена Николаевна
(Ф.И.О.)Жуков Пётр Валерьевич
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ЧС13.В.00667/22

Серия **RU** № **0881284**

Свободной формы

Приложение	Описание
Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Извещатели пожарные тепловые в исполнениях: Спектрон-101-P-(Exi; Exm), Спектрон-101-P-(Exi; Exm)-ВЭ, Спектрон-101-P-Exi-(A; H), Спектрон-101-P-Exi-(A; H)-ВЭ, Спектрон-101-P-(Exm; Exd)-(A; H), Спектрон-101-P-(Exm; Exd)-А-ВЭ. Извещатели пожарные дымовые в исполнениях: Спектрон-ДИП-31-Exd-(A; H), Спектрон-ДИП-31-(Exi; Exm), Спектрон-ДИП-31-(Exi; Exm)-Н. Извещатели пожарные ручные в исполнениях: Спектрон-535-Exi-РО-(М; Н)-ИПР-(А; В), Спектрон-535-(Exi; Exm)-ИПР-(А; В), Спектрон-512-Exd-(А; Н)-ИПР-(А; В), Спектрон-535-Exd-(А; Н)-ИПР-(А; В). Устройства дистанционного пуска в исполнениях: Спектрон-535-Exi-РО-Н-УДП-(01; 02; 03), Спектрон-535-(Exi; Exm)-УДП-(01; 02; 03), Спектрон-535-(Exi; Exm)-УДП-(01; 02; 03). исп.01, Спектрон-512-Exd-(А; Н)-УДП-(01; 02; 03), Спектрон-535-Exd-(А; Н)-УДП-(01; 02; 03).
Стандарты и иные документы, примененные при сертификации	ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» (раздел 4: пп. 4.2.1.4, 4.2.1.5, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.5.1, 4.2.9.2, 4.11.1.1 - 4.11.1.7) – для продукции: Извещатели пожарные пламени; ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» (раздел 4: пп. 4.2.1.4, 4.2.1.5, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.5.1, 4.2.9.2, 4.5.1.2 - 4.5.1.5) – для продукции: Извещатели пожарные тепловые; ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» (раздел 4: пп. 4.2.1.4, 4.2.1.5, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.5.1, 4.2.9.2, 4.7.1.2 - 4.7.1.6) – для продукции: Извещатели пожарные дымовые; ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» (раздел 4: пп. 4.2.1.5, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.5.1, 4.2.9.2, 4.12.1.2 - 4.12.1.4, 4.12.2.2 - 4.12.2.6) – для продукции: Извещатели пожарные ручные; ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» (раздел 4: пп. 4.2.1.5, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.5.1, 4.2.9.2, 4.12.1.2 - 4.12.1.4, 4.12.2.2 - 4.12.2.6, раздел 7: п. 7.4.6) – для продукции: Устройства дистанционного пуска.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



(подпись)
(подпись)

М.П.

Мизина Елена Николаевна
(Ф.И.О.)

Жуков Пётр Валерьевич
(Ф.И.О.)