



Система автоматической противопожарной и охранной защиты «СПЕКТР»

Извещатель охранный поверхностный оптико-электронный адресный ИО30920-2/2 СПК-ШТ

Паспорт
АДГЕ.425152.028-СПК ПС
Ред. 1.2

1 Общие сведения и основные технические характеристики

1.1 Извещатель охранный поверхностный оптико-электронный адресный ИО30920-2/2 СПК-ШТ (далее - устройство) предназначен для обнаружения проникновения в охраняемое пространство (перемещения в охраняемой зоне).

1.2 Устройство имеет оптико-электронную систему регистрации инфракрасного (теплого) излучения из охраняемого пространства).

1.3 Максимальное значение рабочей дальности действия устройства: 8 м (4 м – при пониженной дальности).

1.4 Угол обзора зоны обнаружения в горизонтальной плоскости (14.2)°, в вертикальной плоскости – 90±2°.

1.5 Электропитание устройства осуществляется по сигнальной линии (СЛ), подключенной к блоку сигнальной линии СПК-БСЛ или другому приемно-контрольному прибору (ПКП) с аналогичным протоколом обмена ПКП - устройство.

1.6 Средний ток, потребляемый устройством при питании от СЛ:

- в дежурном режиме – не более 400 мкА;
- в режиме "Тревога" индикатор устройства включается на 4 секунды и потребляет при этом не более 2 мА.

1.7 Устройство сейсмостойко при воздействии землетрясений интенсивностью 9 баллов по MSK-64 при уровне установки над нулевой отметкой до 70 м по ГОСТ 30546.1-98.

1.8 Устройство сохраняет работоспособность в следующих условиях:

- вибрационные нагрузки в диапазоне от 10 до 150 Гц при максимальном ускорении 1 g;
- температура окружающей среды – от минус 30° С до плюс 55° С;
- относительная влажность – до 93 % при +40 °С (без конденсации).

1.9 Средний срок службы устройства – не менее 10 лет.

1.10 Габаритные размеры устройства – 85×55×50 мм.

1.11 Масса устройства – не более 0,1 кг.

1.12 Конструкция устройства обеспечивает степень защиты оболочкой IP30.

2 Комплектность

2.1 Комплект поставки устройства соответствует указанному в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Обозначение документа	Наименование и условное обозначение	Кол-во
АДГЕ.425152.028-СПК	Извещатель охранный поверхностный оптико-электронный адресный ИО30920-2/2 СПК-ШТ	1 шт.
Комплект принадлежностей		
СПНК.731147.076	Кронштейн	1 шт.
АДГЕ.425152.028-СПК Д5	Памятка по применению	1 шт.
АДГЕ.425152.028-СПК ПС	Паспорт	1 экз.

3 Свидетельство о приемке

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Устройство изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Отметка ОТК

4 Гарантии изготовителя

4.1 Изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

4.2 На устройство устанавливается гарантийный срок службы - 5 лет со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

4.3 Воспользоваться правом на гарантию возможно при предоставлении паспорта устройства и документов о приобретении устройства.

4.4 Гарантийные обязательства не распространяются на устройство при обнаружении свидетельств нарушения правил эксплуатации, при обнаружении нарушений монтажа элементов, при отсутствии заводских номеров, а также на корпусные элементы в случае их механического повреждения.

4.5 Устройства, у которых во время гарантийного срока службы будет выявлено несоответствие требованиям эксплуатационной документации, безвозмездно ремонтируются или заменяются предприятием-изготовителем.

4.6 В случае устранения неисправности устройства по гарантии, гарантийный срок службы продлевается на время, в течение которого устройство не использовалось.

Адрес предприятия-изготовителя:

ООО «АРГУС-СПЕКТР»

197342, Санкт-Петербург, Сердобольская, 65А

Тел./факс: 703-75-01, 703-75-05

Тел.: 703-75-00

E-mail: mail@argus-spectr.ru

www.argus-spectr.ru

25.03.2025