

Интегрированная система безопасности "Стрелец-Интеграл"

**Устройство оконечное объектовое
Тандем IP-И исп. 1Л**

Паспорт
СПНК.425635.012-Л ПС
Ред. 3.4

1 Общие сведения и основные технические характеристики

1.1 Устройство оконечное объектовое Тандем IP-И исп. 1Л (далее - устройство) предназначено для контроля состояния четырех входов подключения объектового оборудования посредством релейных входов на пульт централизованного наблюдения (далее - ПЦН) по резервируемым каналам связи.

1.2 Устройство передает извещения о пожаре и тревожные извещения по SMS на выделенные телефонные номера.

1.3 Электропитание прибора осуществляется от внешнего источника постоянного тока в диапазоне от 9 до 28 В.

1.4 Устройство рассчитано на непрерывную круглосуточную работу при температуре окружающей среды от минус 30 до +55 °С и относительной влажности воздуха до 93 % (при 40 °С).

1.5 Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой прибора, - IP41 по ГОСТ 14254.

1.6 Класс прибора по степени защиты человека от поражения электрическим током - 0 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

1.7 Средняя наработка на отказ прибора - не менее 60000 ч.

1.8 Устройство сейсмостойко при воздействии землетрясений интенсивностью 9 баллов по MSK-64 при уровне установки над нулевой отметкой до 70 м по ГОСТ 30546.1-98.

1.9 Средний срок службы прибора - не менее 10 лет.

1.10 Габаритные размеры - 210×143×38 мм.

1.11 Масса прибора, не более 0,5 кг.

2 Комплектность

2.1 Комплект поставки устройства соответствует указанному в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Обозначение	Наименование и условное обозначение	Количество, шт. (экз.)
СПНК.425635.012-Л	Устройство оконечное объектовое Тандем IP-И исп. 1Л Комплект принадлежностей:	1
	Резистор 5,6 кОм±5 %	8
	Перемычка (шаг 2,54 мм)	1
	Заклепка R-4080W	2
	Кабель USB (AM-CM)	1
СПНК.425635.012-Л ПС	Паспорт	1
СПНК.425635.012-Л РЭ	Руководство по эксплуатации	1

3 Свидетельство о приемке

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Устройство изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Отметка ОТК

4 Гарантии изготовителя

4.1 Изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

4.2 На устройство устанавливается гарантийный срок службы - 8 лет со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

4.3 Воспользоваться правом на гарантию возможно при предоставлении паспорта устройства и документов о приобретении устройства у одного из авторизованных дилеров.

4.4 Гарантийные обязательства не распространяются на устройство при обнаружении свидетельств нарушения правил эксплуатации, при обнаружении нарушений монтажа элементов, при отсутствии заводских номеров, а также на корпусные

элементы в случае их механического повреждения и на элементы питания.

4.5 Устройства, у которых во время гарантийного срока службы будет выявлено несоответствие требованиям эксплуатационной документации, безвозмездно ремонтируются или заменяются предприятием-изготовителем.

4.6 В случае устранения неисправности устройства по гарантии, гарантийный срок службы продлевается на время, в течение которого устройство не использовалось.

Адрес предприятия-изготовителя:

ООО «АРГУС-СПЕКТР»

197342, Санкт-Петербург, Сердобольская, 65А

Тел./факс: 703-75-01, 703-75-05

Тел.: 703-75-00

E-mail: mail@argus-spectr.ru

www.argus-spectr.ru

26.03.2025