

26.30.50.121

RUBEZH

Утвержден
АТПН.425241.050 ПС-ЛУ

ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ПЛАМЕНИ
АДРЕСНО-АНАЛОГОВЫЙ
ТЮЛЬПАН 64/2-R3, ТЮЛЬПАН 64/2-R3 исп. 1,
ТЮЛЬПАН 64/2-R3 исп. 2, ТЮЛЬПАН 64/2-R3 исп. 5;
ТЮЛЬПАН 64/3-R3, ТЮЛЬПАН 64/3-R3 исп. 1,
ТЮЛЬПАН 64/3-R3 исп. 2, ТЮЛЬПАН 64/3-R3 исп. 5;

Паспорт
АТПН.425241.050 ПС



Редакция 1

Место расположения
этикетки

Изготовлен и принят в соответствии с
обязательными требованиями государственных
(национальных) стандартов, действующей
технической документацией и признан годным для
эксплуатации.

Отметка ОТК

1 Основные сведения об изделии

Наименование изделия	Извещатель пожарный пламени адресно-аналоговый
Обозначение	АТПН.425241.050
Условное обозначение	см. таблицу 1
Изготовитель	ООО «НПФ «Полисервис»
Версия ПО	2.2

1.1 Извещатели пожарные пламени адресно-аналоговые многодиапазонные серии ТЮЛЬПАН 64/2-R3, ТЮЛЬПАН 64/3-R3 с исполнениями, приведенными в таблице 1, (далее — извещатель) предназначены для обнаружения очага открытого естественного пламени и формирования извещения о пожаре.

1.2 Извещатель используется в установках противопожарной защиты зданий, сооружений, помещений и оборудования на открытых площадках.

1.3 Извещатель предназначен для работы с приборами ППКОПУ «R3-Рубеж-2ОП», ППКОПУ 011249-2-1 «Рубеж-2ОП» прот.R3 и контроллерами адресных устройств «R3-Рубеж-КАУ2», «Рубеж-КАУ2» прот.R3.

2 Основные технические данные

2.1 Основные технические данные извещателя приведены в руководстве по эксплуатации АТПН.425241.050 РЭ.

Таблица 1

Ус наименование	Условное обозначение	Обозначение	Примечание
ТЮЛЬПАН 64/2-R3	ИП 329/330-64/10-1	АТПН.425241.050	Два кабельных ввода
ТЮЛЬПАН 64/2-R3 исп. 1	ИП 329/330-64/11-1	АТПН.425241.050-01	То же
ТЮЛЬПАН 64/2-R3 исп. 2	ИП 329/330-64/12-1	АТПН.425241.050-02	»
ТЮЛЬПАН 64/2-R3 исп. 5	ИП 329/330-64/15-1	АТПН.425241.050-05	»
ТЮЛЬПАН 64/3-R3	ИП 330-64/20-1	АТПН.425241.051	»
ТЮЛЬПАН 64/3-R3 исп. 1	ИП 330-64/21-1	АТПН.425241.051-01	»
ТЮЛЬПАН 64/3-R3 исп. 2	ИП 330-64/22-1	АТПН.425241.051-02	»
ТЮЛЬПАН 64/3-R3 исп. 5	ИП 330-64/25-1	АТПН.425241.051-05	»

3 Комплектность

3.1 Комплектность извещателя при поставке:

- а) извещатель пожарный пламени адресно-аналоговый;
- б) отвертка для винтов и шурупов с прямым шлицем с шириной лопатки 2 мм;
- в) ключ для винтов с внутренним шестигранником размером 3 мм;
- г) паспорт АТПН.425241.050 ПС;
- д) руководство по эксплуатации АТПН.425241.050 РЭ

4 Сведения о драгоценных материалах и цветных металлах

4.1 Изделие не содержит драгоценных материалов и цветных металлов

5 Сведения об утилизации

5.1 Электронные изделия не должны утилизироваться вместе с бытовым мусором. Их утилизация должна осуществляться через специальные пункты. Для получения подробных сведений необходимо обращаться в территориальные органы местного самоуправления.

6 Гарантии изготовителя (поставщика)

6.1 Для решения вопросов, возникающих в процессе эксплуатации изделия, следует обращаться в службу технической поддержки ООО «РУБЕЖ» по телефонам:

8-800-600-12-12 для абонентов России,

8-800-080-65-55 для абонентов Казахстана,

+7-8452-22-11-40 для абонентов других стран

support@rubezh.ru

6.2 Предприятие-изготовитель (поставщик) гарантирует соответствие извещателя требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

6.3 Предприятие-изготовитель (поставщик) рекомендует выполнять работы по монтажу, настройке и эксплуатации оборудования организациями, имеющими соответствующие лицензии и допуски, а также аттестованными специалистами, имеющими соответствующий квалификационный уровень.

6.4 Гарантийный срок эксплуатации не более 36 месяцев с даты выпуска.

Для изделий «серии 5» гарантийный срок эксплуатации не более 5 лет.

В течение гарантийного срока эксплуатации предприятие-изготовитель (поставщик) производит безвозмездный ремонт или замену извещателя. Предприятие-изготовитель (поставщик) не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа, а также в случае самостоятельного ремонта извещателя.

В случае выхода извещателя из строя в период гарантийного обслуживания его следует вместе с настоящим паспортом вернуть по адресу:

Россия, 410056, г. Саратов, ул. Ульяновская, 25, ООО «РУБЕЖ»

с указанием наработки извещателя на момент отказа и причины снятия с эксплуатации.

Телефон сервисной службы¹ +7 (8452) 22-28-88, +7 (8452) 39-09-05.

Электронная почта rubezh@rubezh.ru.

18.11.2025 г.

¹ Сервисное обслуживание производится согласно условиям и гарантиям, опубликованным на сайте <https://rubezh.ru>