EKF STINGRAY

Предприятие-изготовитель: АО «Самарский трансформатор».
Представитель торговой марки EKF по работе с претензиями: ООО «Электрорешения».

ПАСПОРТ
ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ТЛК-СТ

ИБЛТ.671213.019 ПС, ИБЛТ.671224.004 ПС,
ИБЛТ.671213.001 ПС, ИБЛТ.671213.035 ПС,
ИБЛТ.671213.005 ПС, ИБЛТ.671225.007 ПС,
ИБЛТ.671235.012 ПС

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Трансформатор тока ТЛК-СТ предназначен для передачи сигнала измерительной информации приборам измерения, защиты, сигнализации и управления в электрических цепях переменного тока частотой 50 или 60 Гц.
Климатическое исполнение ____, категория размещения ____ по ГОСТ 15150.
Конструктивный вариант исполнения ТЛК-СТ-10-_____.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение, кВ..... 10
Номинальный ток (первичный / вторичный), А ..... _____/____
Номинальный класс точности обмоток
(обм. №1 / №2 / №3 / №4 / №5) ..... ____/____/____/____/____
Номинальная вторичная нагрузка с cos φ_2=0,8,
(обм. №1 / №2 / №3 / №4 / №5), В·А ..... ____/____/____/____/____
Ток намагничивания обмоток для измерений и коэффициент безопасности (не более):
- обм. №__ не менее _____ А при напряжении, В_____, $K_б$_____
- обм. №__ не менее _____ А при напряжении, В_____, $K_б$_____
- обм. №__ не менее _____ А при напряжении, В_____, $K_б$_____

Ток намагничивания обмоток для защиты и коэффициент кратности (не менее):
- обм. №__ не более _____ А при напряжении, В_____, $K_н$_____
- обм. №__ не более _____ А при напряжении, В_____, $K_н$_____
- обм. №__ не более _____ А при напряжении, В_____, $K_н$_____
- обм. №__ не более _____ А при напряжении, В_____, $K_н$_____

Ток термической стойкости, кА_____
Ток электродинамической стойкости, кА_____
Испытательное напряжение изоляции первичной обмотки, кВ 42,0
Испытательное напряжение изоляции вторичных обмоток, кВ 3,0
Сопротивление изоляции обмоток:
- первичной обмотки, МОм, не менее 1000
- вторичных обмоток, МОм, не менее..... 50

Примечание: обозначение «Д» в названии применяется для обмоток с дифференциальной защитой.

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Трансформатор – 1 шт.
Паспорт – 1 экз.
Руководство по эксплуатации – 1 экз. на заказ

При поставке с защитной крышкой:
Защитная крышка – 1 шт.
Винт пломбировочный – 2 шт., (для исполнений ТВЛМ, ТПК, ТПЛ – 1 шт.)

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ, КОНСЕРВАЦИИ И УПАКОВКЕ

Трансформатор тока ТЛК-СТ-10- _____

_____

Заводской номер _____

соответствует ГОСТ 7746-2015, ТУ3414-042-05755476-2014 и признан годным для эксплуатации.
Первичная поверка проведена по методике ГОСТ 8.217-2003.
Межповерочный интервал – 16 лет.
(Для Республики Казахстан – 8 лет). (Для Республики Беларусь – 4 года).
Срок консервации – 3 года.
Поверка выполнена:

_____	_____	_____	_____
дата	подпись	Ф.И.О. поверителя	знак поверки

Дата выпуска, консервации и упаковки _____

Представитель ОТК _____ _____

номерной знак ОТК Ф.И.О.

5 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует исправную работу трансформатора при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа, установленных ГОСТ 7746-2015.
Гарантийный срок эксплуатации устанавливается пять лет с момента ввода трансформатора в эксплуатацию, но не более семи лет со дня поставки продукции.

6 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Трансформатор тока ТЛК-СТ зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под № 58720-14.
Декларация о соответствии № РОСС RU.МГ11.Д17592.
Сертификат соответствия № РОСС RU.НА34.Н10179.
Сертификат соответствия (Республика Казахстан): № 349 регистрационный номер № KZ.02.03.00349-2020/58720-14.
Сертификат соответствия (Республика Беларусь): № 13236 регистрационный номер РБ 03 13 5698 20.
Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № ЕАС.04ИБН1.СМ.5954.
Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 14001-2016 № ЕАС.04ИБН1.СМ.5955.
Аттестат аккредитации по поверке средств измерений №RA.RU.310606.

Предприятие-изготовитель:
АО «Самарский трансформатор», Россия, 443017, г. Самара, Южный проезд, 88
телефон (+7 846) 261-68-23, 261-68-21 факс (+7 846) 261-68-25
e-mail: Info@samaratransformer.ru, сайт: www.unitedenergy.ru

Импортер и представитель торговой марки EKF по работе с претензиями на территории Российской Федерации:
ООО «Электрорешения», 127273, Россия, Москва, ул. Отрадная, д. 2Б, стр. 9, 5 этаж. Тел.: +7 (495) 788-88-15

Импортер и представитель торговой марки EKF по работе с претензиями на территории Республики Казахстан:
ТОО «Энергорешения Казахстан», Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Тургут Озала, д. 247, кв. 4

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru