
PERCo®

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ST-11, STD-11

Скоростной проход

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

СОДЕРЖАНИЕ

1 Назначение....2
2 Условия эксплуатации....3
3 Основные технические характеристики....3
4 Комплект поставки....7
4.1 Стандартный комплект поставки....7
4.1.1 Скоростной проход *PERCo-ST-11*....7
4.1.2 Двусторонняя секция *PERCo-STD-11*....8
4.2 Дополнительное оборудование, поставляемое по отдельному заказу....9
5 Устройство и работа....9
5.1 Основные особенности....9
5.2 Устройство....10
5.2.1 Секция....10
5.2.2 Блоки индикации....10
5.2.3 ПДУ....13
5.2.4 Плата управления....13
5.2.5 Параметры управляющих сигналов....16
5.2.6 Режимы управления турникетом....17
5.2.7 Алгоритм работы турникета....18
5.3 Устройства для управления турникетом....18
5.3.1 Подключение ПДУ....19
5.3.2 Устройство Fire Alarm....20
5.3.3 Управление турникетом от СКУД....20
5.4 Дополнительные устройства, подключаемые к турникету....20
5.4.1 Выходы PASS....20
5.4.2 Сирена....21
5.4.3 Выносные блоки индикации....21
6 Маркировка и упаковка....22
7 Меры безопасности....22
7.1 Безопасность при монтаже....22
7.2 Безопасность при эксплуатации....23
8 Монтаж турникета....23
8.1 Особенности монтажа....23
8.2 Инструмент и оборудование, необходимые для монтажа....24
8.3 Длины кабелей....24
8.4 Порядок монтажа....24
8.5 Схема электрических соединений турникета....28
8.6 Режим обучения....30
8.7 Режим «Автоматическое открытие в выбранном направлении»....31
8.8 Монтаж и демонтаж деталей турникета....31
8.8.1 Кожух центральной стойки....32
8.8.2 Передняя панель боковой стойки....32
8.8.3 Створка....33
8.8.4 Кожух створки....33
8.8.5 Блок индикации центральной стойки....34
8.8.6 Верхняя крышка секции....35
8.8.7 Крышки коробов ДКЗП....36
9 Эксплуатация....37
9.1 Включение турникета....37
9.2 Импульсный режим управления....37
9.3 Потенциальный режим управления....38
9.4 Действия в нештатных ситуациях....39
9.4.1 Режим «Авария»....39
9.4.2 Режим «*Fire Alarm*»....39
9.5 Возможные неисправности....39
10 Техническое обслуживание....40
11 Транспортирование и хранение....40
Приложение 1. Алгоритм подачи команд при импульсном режиме управления....41
Приложение 2. Алгоритм подачи команд при потенциальном режиме управления....41

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Уважаемые покупатели!

PERCo благодарит вас за выбор турникета нашего производства. Сделав этот выбор, вы приобрели качественное изделие, которое, при соблюдении правил монтажа и эксплуатации, прослужит вам долгие годы.

Руководство по эксплуатации скоростного прохода *PERCo-ST-11* и двусторонней секции *PERCo-STD-11* (далее – *руководство*) содержит сведения по транспортированию, хранению, монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию указанных изделий. Монтаж изделий должен проводиться лицами, полностью изучившими данное руководство.

Принятые в руководстве сокращения и условные обозначения:

ДКЗП – датчик контроля зоны прохода;
ИП – источник питания;
ПДУ – пульт дистанционного управления;
РУ – радиоуправление;
СКУД – система контроля и управления доступом.

В связи с постоянным совершенствованием выпускаемой продукции производитель оставляет за собой право вносить без предварительного уведомления изменения в конструкцию изделий, не ухудшающие их технические характеристики.

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Скоростной проход *PERCo-ST-11* (далее – *турникет*) является преграждающим устройством с распашными створками и предназначен для управления потоками людей на проходных административных учреждений, в банках, магазинах, вокзалах, аэропортах и т.п.



Внимание!

Скоростной проход ***PERCo-ST-11*** предназначен для прохода людей ростом выше 1 м, в противном случае корректная работа турникета не гарантируется. Проход через турникет детей ниже 1 метра ростом может осуществляться **только за руку в сопровождении взрослых**[1].

Турникет состоит из двух секций ***PERCo-ST-11/M*** (далее – секция *Master*) и ***PERCo-ST-11/S*** (далее – секция *Slave*). В стандартном комплекте поставки турникет позволяет организовать одну зону прохода. Ширина зоны прохода зависит от выбранной при заказе модели створок.

При необходимости увеличения количества зон прохода предусмотрена возможность приобретения **двусторонних секций *PERCo-STD-11*** (далее – *двусторонняя секция*). Каждая двусторонняя секция позволяет организовать одну дополнительную зону прохода.

Примечание:

Внутри секций турникета предусмотрена возможность установки считывателей карт доступа, как производства компании ***PERCo*** (***IR13***, ***IR19***, ***IR19 OEM***), так и сторонних производителей. Считыватели карт доступа в стандартный комплект поставки турникета **не входят!** Выбор типа считывателей, их приобретение и установка в изделие осуществляется заказчиком (инсталлятором) в соответствии с проектом проходной и характеристиками СКУД и контроллера управления. Считыватели должны удовлетворять следующим требованиям:

габаритные размеры (длина × ширина × высота)..... не более 155×68×28 мм
дальность считывания идентификаторов..... не менее 40 мм

[1] В случае установки турникета в детских учреждениях или организациях, работающих с детьми, где необходимо осуществлять более безопасный режим прохода, рекомендуется перепрошить контроллер турникета специализированной прошивкой (ST11_Children), которая характеризуется специальным алгоритмом работы, при котором закрывающиеся створки откроются, если активен хотя бы один из датчиков турникета.

Получить необходимые рекомендации по установке данной прошивки можно, обратившись в техническую поддержку PERCo.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

2 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Турникет по устойчивости к воздействию климатических факторов соответствует условиям УХЛ4 по ГОСТ 15150-69 (для эксплуатации в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями).

Эксплуатация турникета разрешается при температуре окружающего воздуха от +1°С до +50°С и относительной влажности воздуха до 80% при +25°С.

3 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания постоянного тока[1], *В* ..... 24±2,4
Ток потребления[2], *А* ..... не более 6,5
Потребляемая мощность[2], *Вт* ..... не более 160
Пропускная способность в режиме однократного прохода, *чел/мин* ..... до 60
Ширина зоны прохода, *мм:*
- со створкой ***PERCo-ATG-300, PERCo-ATG-300H*** 650
- со створкой ***PERCo-ATG-425*** 900
- со створкой ***PERCo-ATG-475*** 1000

Количество встроенных ДКЗП, *шт.*
- верхний уровень 24
- нижний уровень 24

Длина кабеля ПДУ[3], *м* ..... не менее 6,6
Степень защиты оболочки ..... IP41 по EN 60529
Класс защиты от поражения электрическим током ..... III по IEC 61140
Средняя наработка на отказ, *проходов* ..... не менее 12 000 000
Средний срок службы, *лет* ..... не менее 8
Габаритные размеры турникета (см. рис. 1 – 5), *мм:*
- со створкой ***PERCo-ATG-300*** ..... 1236×944×1022
- со створкой ***PERCo-ATG-300H*** ..... 1236×944×1300
- со створкой ***PERCo-ATG-425*** ..... 1236×1194×1022
- со створкой ***PERCo-ATG-475*** ..... 1236×1294×1022

Примечание:

Общая ширина турникетов при организации нескольких зон прохода рассчитывается по формуле (см. рис. 5): Lобщ= 864 n + 1114 m + 1214 k + 84 (мм), где:
- n – количество установленных пар створок ***PERCo-ATG-300*** и ***PERCo-ATG-300H***;
- m – количество установленных пар створок ***PERCo-ATG-425***;
- k – количество установленных комплектов створок ***PERCo-ATG-475***.

Масса (нетто), *кг:*
- секция ***PERCo-ST-11/M*** ..... не более 65
- секция ***PERCo-ST-11/S*** ..... не более 65
- секция двусторонняя ***PERCo-STD-11*** ..... не более 80
- створка ***PERCo-ATG-300*** ..... не более 6
- створка ***PERCo-ATG-300H*** ..... не более 9
- створка ***PERCo-ATG-425*** ..... не более 8
- створка ***PERCo-ATG-475*** ..... не более 9

---

[1] ИП подключается только к плате управления, расположенной в секции *Master* турникета (на стороне *Master* двусторонней секции) и имеющей маркировку *«ST-11.771».*

[2] Указаны для каждого изделия ***PERCo-ST-11*** и ***PERCo-STD-11*** в отдельности.

[3] Максимальная длина кабеля ПДУ – 40 м (поставляется под заказ).

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru




Рисунок 1. Габаритные размеры турникета со створками PERCo-ATG-300




Рисунок 2. Габаритные размеры турникета со створками PERCo-ATG-300H

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru




Рисунок 3. Габаритные размеры турникета со створками PERCo-ATG-425





Рисунок 4. Габаритные размеры турникета со створками PERCo-ATG-475

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru



для PERCo-ATG-300 – A=650, B=864;
для PERCo-ATG-300H – A=650, B=864;
для PERCo-ATG-425 – A=900, B=1114;
для PERCo-ATG-475 – A=1000, B=1214

Lобщ=864n+1114m+1214k+84 (мм),
n – кол-во PERCo-ATG-300 (ATG-300H),
m – кол-во PERCo-ATG-425,
k – кол-во PERCo-ATG-475

Рисунок 5. Габаритные размеры турникета при организации нескольких зон прохода

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

4 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

4.1 Стандартный комплект поставки

4.1.1 Скоростной проход *PERCo-ST-11*

Упаковка:

ящик транспортировочный для секций *Master* и *Slave*, *шт.* 1
ящик транспортировочный для крышек секций, *шт.* 1
ящик транспортировочный для створок, *шт.* 1

Основное оборудование:

секция ***PERCo-ST-11/M*** (*Master*)[1], *шт.* 1
секция ***PERCo-ST-11/S*** (*Slave*)[1], *шт.* 1
крышка секции, *шт.* ..... 2 (в отдельном ящике)

Примечание:

Тип крышек секций определяется покупателем при заказе. Доступны следующие модели крышек секции скоростного прохода ***PERCo-ST-11***:

- ***PERCo-STC-11M*** – из искусственного камня со встроенным блоком индикации;
- ***PERCo-STC-11S*** – из нержавеющей стали со встроенной резиновой накладкой с мнемоническим изображением;
- ***PERCo-STC-11S-NR*** – целиком из нержавеющей стали без возможности установки под ней считывателей.

блок индикации центральной стойки, *шт.* 2
кожух створки, *шт.* 4
створка стеклянная, *шт.* ..... 2 (в отдельном ящике)

Примечание:

Тип створки определяется покупателем при заказе. Доступны следующие модели створок (см. рис. 1, 2, 3, 4):

- ***PERCo-ATG-300*** – для организации зоны прохода шириной 650 мм;
- ***PERCo-ATG-300H*** – створка увеличенной высоты для организации зоны прохода шириной 650 мм;
- ***PERCo-ATG-425*** – для организации зоны прохода шириной 900 мм;
- ***PERCo-ATG-475*** – для организации зоны прохода шириной 1000 мм.

ПДУ с кабелем, *шт.* 1
перемычка (джампер), *шт.* 3

Сборочно-монтажные принадлежности:

Комплект крепежа верхней крышки секции:
винт М4×16, *шт.* 8
шайба пружинная 4, *шт.* 8
Комплект крепежа блока индикации центральной стойки:
винт М5×10, *шт.* 4
шайба 5, *шт.* 4
шайба пружинная 5, *шт.* 4
Комплект крепежа кожуха створки:
винт М4×10, *шт.* 8
шайба 4, *шт.* 8
Комплект крепежа створки:
болт М10×30, *шт.* 6
гайка М10, *шт.* 6
шайба 10, *шт.* 12
шайба пружинная 10, *шт.* 6
втулка пластиковая, *шт.* 6
Шаблон из картона для разметки установочной поверхности, *шт.* 1

Эксплуатационная документация:

паспорт, *экз.* 1
руководство по эксплуатации, *экз.* 1

[1] Обе секции поставляются с демонтированными: верхними крышками, створками, кожухами створок и центральными блоками индикации.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

4.1.2 Двусторонняя секция *PERCo-STD-11*

Упаковка:

ящик транспортировочный для двусторонней секции, *шт.* 1
ящик транспортировочный для крышки секции, *шт.* 1
ящик транспортировочный для комплекта створок, *шт.* 1

Основное оборудование:

двусторонняя секция[1], *шт.* 1
крышка секции, *шт.* ..... 1 (в отдельном ящике)

Примечание:

Тип крышки секции определяется покупателем при заказе. Доступны следующие модели крышек для двусторонней секции ***PERCo-STD-11***:

- ***PERCo-SDC-11M*** – из искусственного камня со встроенным блоком индикации;
- ***PERCo-SDC-11S*** – из нержавеющей стали со встроенной резиновой накладкой с мнемоническим изображением;
- ***PERCo-STC-11S-NR*** – целиком из нержавеющей стали без возможности установки под ней считывателей.

блок индикации центральной стойки, *шт.* 2
кожух створки, *шт.* 4
створка стеклянная, *шт.* ..... 2 (в отдельном ящике)

Примечание:

Тип створки определяется покупателем при заказе. Доступны следующие модели створок (см. рис. 5):

- ***PERCo-ATG-300*** – для организации зоны прохода шириной 650 мм;
- ***PERCo-ATG-300H*** – створка увеличенной высоты для зоны прохода 650 мм;
- ***PERCo-ATG-425*** – для организации зоны прохода шириной 900 мм;
- ***PERCo-ATG-475*** – для организации зоны прохода шириной 1000 мм.

ПДУ с кабелем, *шт.* 1
перемычка (джампер), *шт.* 3

Сборочно-монтажные принадлежности:

Комплект крепежа верхней крышки секции:
- винт М4×16, *шт.* 4
- шайба пружинная 4, *шт.* 4

Комплект крепежа блока индикации центральной стойки:
- винт М5×10, *шт.* 4
- шайба 5, *шт.* 4
- шайба пружинная 5, *шт.* 4

Комплект крепежа кожуха створки:
- винт М4×10, *шт.* 8
- шайба 4, *шт.* 8

Комплект крепежа створки:
- болт М10×30, *шт.* 6
- гайка М10, *шт.* 6
- шайба 10, *шт.* 12
- шайба пружинная 10, *шт.* 6
- втулка пластиковая, *шт.* 6

Эксплуатационная документация:

паспорт, *экз.* 1

[1] Секция поставляется с демонтированными: верхней крышкой, створками, кожухами створок и центральными блоками индикации.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

4.2 Дополнительное оборудование, поставляемое по отдельному заказу

Источник питания, *шт.* ..... в необх. кол-ве
Устройство радиоуправления[1], *шт.* ..... в необх. кол-ве
Считыватели карт доступа ***PERCo*** (***IR13***, ***IR19***, ***IR19 OEM***), *шт.* ..... по 2 на один проход
Передняя панель ***PERCo-FP-11Q.x*** со сканером штрихкода ..... в необх. кол-ве
Анкер М10 с болтом DIN7984 (внутренний шестигранник) и шайбой, оцинк., *шт.*:
для скоростного прохода ***PERCo-ST-11*** 12
для двусторонней секции ***PERCo-STD-11*** 8
Наклейки безопасности (2 шт. в комплекте):
PERCo-SG1 “желтый круг” ..... 1 к-т на один проход
PERCo-SG2 “матовое кольцо” ..... 1 к-т на один проход

5 УСТРОЙСТВО И РАБОТА

5.1 Основные особенности

- Основной особенностью турникета является возможность совершения однократных проходов пользователей в одном направлении без закрытия створок между проходами.
- Турникет является нормально открытым устройством, то есть при отключении ИП створки свободно поворачиваются на угол ±90º.
- По всей длине зоны прохода турникета установлены ДКЗП, расположенные в двух уровнях. Это позволяет отслеживать положение пользователя внутри зоны прохода, а также позволяет одновременно находиться в зоне прохода нескольким пользователям, совершающим проход в одном направлении.
- При заказе турникета предусмотрена возможность выбора модели створки, в зависимости от ширины зоны прохода и особенностей эксплуатации.
- При заказе турникета предусмотрена возможность выбора модели крышек секций в исполнении из искусственного камня или из нержавеющей стали.
- При необходимости количество зон прохода через турникет может быть увеличено установкой двусторонних секций ***PERCo-STD-11***.
- Турникет поддерживает два режима управления: импульсный и потенциальный.
- Имеется возможность перевести турникет в режим «*Автоматическое открытие в выбранном направлении*» – створки автоматически открываются при входе в турникет в заранее выбранном направлении и закрываются после прохода.
- Во всех режимах работы турникет выдает сигнал тревоги, если зона прохода занята более 30 с.
- Возможна работа турникета как в качестве исполнительного устройства в составе СКУД, так и автономная работа при управлении оператором от ПДУ.
- Предусмотрена возможность установки считывателей бесконтактных карт доступа внутри секций под верхней крышкой.
- Крышки секций из искусственного камня (***PERCo-STC-11M***, ***PERCo-SDC-11M***) снабжены блоками индикации.
- Предусмотрена возможность регулировки положения створок в исходном (закрытом) состоянии (режим обучения).
- Блоки индикации запрещения / разрешения прохода на центральной стойке находятся в зоне прямой видимости пользователя при совершении им прохода через турникет. Это позволяет не отвлекаться на поиск других блоков индикации и ускоряет проход пользователя через турникет.
- Предусмотрена возможность подключения выносных блоков индикации для дублирования индикации разрешения / запрещения прохода.

[1] Комплект устройства радиоуправления состоит из приемника, подключаемого к плате управления, и передатчиков в виде брелоков.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

- Предусмотрена возможность подключения к турникету звукового оповещателя (сирены) для предупреждения оператора о попытках совершения несанкционированного прохода.
- Предусмотрена возможность автоматического аварийного открытия прохода при подаче команды *Fire Alarm*. Команда *Fire Alarm* может быть подана прибором охранной пожарной сигнализации или оператором при помощи аварийной кнопки (далее – устройство аварийного открытия прохода).
- Детали турникета выполнены из шлифованной нержавеющей стали. Створки и стекло заполнения выполнены из закаленного стекла толщиной 8 – 10 мм.

5.2 Устройство

Устройство турникета показано на рис. 6, устройство двусторонней секции показано на рис. 7. Номера позиций в тексте руководства указаны в соответствии с рис. 6 и 7.

Турникет состоит из двух секций (*Master* и *Slave*) и ПДУ. На каждой секции установлена поворотная створка (4), приводимая в движение электроприводом. Секция *Slave* подключается к секции *Master* с помощью соединительных кабелей DC (16) и CAN (17).

Для увеличения количества зон прохода необходима установка двусторонних секций. Двусторонняя секция комплектуется ПДУ. На ней установлены две поворотные створки (4): на стороне *Master* и стороне *Slave*. Каждая створка приводится в движение своим электроприводом. Сторона *Slave* подключается к секции *Master* турникета или к стороне *Master* другой двусторонней секции с помощью кабелей DC и CAN (16, 17). К стороне *Master* подключается секция *Slave* турникета (сторона *Slave* следующей двусторонней секции) с помощью кабелей DC и CAN из комплекта поставки этого турникета (двусторонней секции).

5.2.1 Секция

Каждая секция состоит из трех стоек: центральной (1) и двух боковых (9). Стойки соединены между собой верхним коробом секции (7) с двумя верхними коробами ДКЗП (11) и двумя нижними коробами ДКЗП (14). Сверху на секцию установлена крышка (6), закрывающая верхний короб. Коробы ДКЗП закрыты крышками (15).

Пространство между стойками перекрыто стеклом заполнения (12), предотвращающим несанкционированное проникновение в зону прохода. Болты крепления стекла заполнения к центральной стойке закрыты задней панелью центральной стойки (13), к боковым стойкам – передними панелями (10).

В верхней части центральной стойки (1) расположен блок индикации (5) с цветовыми индикаторами разрешения / запрещения прохода.

На поворотной опоре центральной стойки закреплена створка (4). Поворотная опора закрыта кожухами створки (3). Поворотную опору приводит в движение электропривод, расположенный под кожухом центральной стойки (2).

Крышки секций из искусственного камня (***PERCo-STC-11M*** и ***PERCo-SDC-11M***) снабжены блоками индикации (8).

В нижней части центральной стойки секции (стороны) *Master* установлена плата управления турникета ***PERCo-ST-11.771*** (далее – *плата управления*). К плате управления подключаются ИП, ПДУ (приемник РУ), устройство *Fire Alarm,* а также соединительные кабели DC и CAN от секции *Slave.*

5.2.2 Блоки индикации

На секциях турникета установлены следующие блоки индикации:

- Блок индикации (8) на крышке из искусственного камня (один – на крышке ***PERCo-STC-11M*** и два – на крышке ***PERCo-SDC-11M***) представляет собой красный индикатор, указывающий зону предъявления карты доступа. При предъявлении карты доступа в случае разрешения прохода индикатор изменяет цвет на зеленый.
- Блок индикации центральной стойки (5) предназначен для цветовой индикации разрешения (зеленый цвет) и запрещения (красный цвет) прохода, отдельно для каждого направления.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru




Рисунок 6. Внешний вид и устройство PERCo-ST-11:

1 – центральная стойка; 2 – кожух центральной стойки; 3 – кожух створки;
4 – створка; 5 – блок индикации центральной стойки; 6 – верхняя крышка секции;
7 – верхний короб секции; 8 – блок индикации на крышке; 9 – боковая стойка;
10 – передняя панель боковой стойки; 11 – верхний короб ДКЗП с крышкой;
12 – стекло заполнения; 13 – задняя панель центральной стойки; 14 – нижний короб ДКЗП;
15 – крышка короба ДКЗП;16 – кабель DC; 17 – кабель CAN; 18 – ПДУ с кабелем;
19 – кабель источника питания[1]; 20 – кабель устройства *Fire Alarm*[1].

[1] Не входит в стандартный комплект поставки.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru




Рисунок 7. Внешний вид и устройство PERCo-STD-11:

1 – центральная стойка; 2 – кожух центральной стойки; 3 – кожух створки;
4 – створка; 5 – блок индикации центральной стойки; 6 – верхняя крышка секции;
7 – верхний короб секции; 8 – блок индикации на крышке; 9 – боковая стойка;
10 – передняя панель боковой стойки; 11 – верхний короб ДКЗП с крышкой;
12 – стекло заполнения; 14 – нижний короб ДКЗП; 15 – крышка короба ДКЗП;16 – кабель DC;
17 – кабель CAN; 18 – ПДУ с кабелем; 19 – кабель источника питания[1];
20 – кабель устройства *Fire Alarm*[1].

[1] Не входит в стандартный комплект поставки.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

5.2.3 ПДУ

Общий вид ПДУ показан на рис. 8.




Рисунок 8. Общий вид и габаритные размеры ПДУ:
1, 2, 3 – кнопки **LEFT**, **STOP**, **RIGHT**; 4, 6 – зеленые индикаторы *«Left»*, *«Right»*;
5 – красный индикатор *«Stop»*

ПДУ (18) выполнен в виде небольшого настольного прибора в корпусе из ударопрочного АБС-пластика. ПДУ предназначен для подачи команд оператором при ручном режиме управления турникетом.

На лицевой панели ПДУ расположены три кнопки для подачи команд. Средняя кнопка **STOP** предназначена для подачи команды *«Запрет прохода»*. Левая и правая кнопки **LEFT**, **RIGHT** предназначены для подачи команды открытия прохода в выбранном направлении. Над кнопками расположены светодиодные индикаторы состояния направления прохода. Красный индикатор *«Stop»* указывает на то, что оба направления прохода закрыты. Доступные команды управления и индикация на ПДУ для импульсного и потенциального режимов управления указаны соответственно в табл. 7 и 8.

5.2.4 Плата управления

Плата управления турникетом (см. рис. 9) установлена в центральной стойке секции *Master*. Для доступа к плате необходимо снять кожух центральной стойки (см. разд. 8.8.1).




Рисунок 9. Внешний вид платы управления

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

На плате управления установлен микроконтроллер, который обрабатывает поступающие на входы управления (*Unlock A*, *Stop*, *Unlock B* и *Fire Alarm*) команды управления, отслеживает состояние оптических датчиков поворота створок и на основании полученных данных формирует команды для электропривода створок турникета.

Также микроконтроллер формирует сигналы на выходах платы управления: для индикации на ПДУ (выходы *Led A*, *Led Stop* и *Led B*), для внешней индикации (выходы *Light A*, *Light B*), о регистрации прохода в соответствующем направлении (*PASS A* и *PASS B*), о тревоге (*Alarm*).

На плате управления расположены:

Клеммные колодки для подключения (см. табл. 1):

- ***X1 (Power)*** – ИП турникета.
- ***X2 (RC)*** – устройств управления: ПДУ, устройства РУ, выходов управления контроллера СКУД, устройства *Fire Alarm.*
- ***X3 (ACS)*** – сирены и входов контроллера СКУД к выходам платы управления.
- ***X4*** – выносных блоков индикации к релейным выходам платы управления.
- ***X5*** – соединительных кабелей DC и CAN от плат электропривода створки секций *Slave* и *Master*.
- ***X9*** – разъем *mini-USB* для обновления встроенного ПО турникета.

Разъемы для установки перемычек (джамперов):

- ***XP1 (Program)*** – служебный разъем.
- ***XP2 (Mode1)*** – не используется. При эксплуатации перемычка должна быть снята.
- ***XP3 (+12V)*** – разъем для включения светодиодной индикации на плате управления. При поставке перемычка установлена, что соответствует включенной индикации.
- ***XP4 (Update)*** – разъем для перевода платы управления в режим обновления встроенного ПО через USB интерфейс. При поставке перемычка снята.
- ***XP6 (BUZZ)*** – разъем для включения зуммера на плате управления. Работа зуммера дублирует звуковую индикацию ПДУ и включение сирены. При поставке перемычка установлена, что соответствует включенному зуммеру.
- ***XP7 (Mode2)*** – разъем для выбора режима контроля при проходе через турникет – нормальный или усиленный. При поставке перемычка установлена, что соответствует нормальному режиму контроля – в этом режиме «безопасной» зоной (зоной, при нахождении в которой проходящего створки не будут закрываться) является все пространство между секциями турникета. При усиленном режиме контроля «безопасная» зона ограничена шириной створок турникета.

Переключатели:

- ***Pulse*** – перевода турникета в импульсный режим управления. При поставке переключатель в положении ***ON***, что соответствует импульсному режиму работы турникета.
- ***FA_Dir*** – выбора направления поворота створок в случае подачи сигнала аварийного открытия прохода *Fire Alarm*. При поставке переключатель в положении ***OFF***, что соответствует открытию створок в направлении В.
- ***Size1***, ***Size2*** – для задания размера створок турникета (см. табл. 2). При поставке оба переключателя установлены в положение ***OFF***.
- ***Test 1*** – не используется. При эксплуатации должен находиться в положении ***OFF***.
- ***Test 2*** – для включения светодиодной индикации на платах ДКЗП. При поставке переключатель в положении ***OFF***, что соответствует отключенной индикации.
- ***R1*** – для включения режима работы «*Автоматическое открытие в выбранном направлении*» (см. разд. 8.7). При поставке переключатель находится в положении ***OFF*** – выключено (см. табл.3).
- ***R2*** – предназначен для перехода турникета в режим обучения (разд. 8.5), если переключатель ***R1*** в положении ***OFF***, или для выбора направления разрешенного прохода в режиме «*Автоматическое открытие в выбранном направлении*», если переключатель ***R1*** в положении ***ON***. При поставке переключатель в положении ***OFF*** (см. табл.3).

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Таблица 1. Назначение контактов клеммных колодок платы управления

Колодка	№	Контакт	Назначение
X1 (Power)	1	*+24V*	Подключение внешнего ИП
	2	*GND*	
X2 (RC)	1	*GND*	Общий
	2	*Unlock A*	Вход управления направлением А
	3	*Stop*	Вход управления – запрет прохода
	4	*Unlock B*	Вход управления направлением В
	5	*Led A*	Выход индикации направления А на ПДУ
	6	*Led Stop*	Выход индикации запрета прохода на ПДУ
	7	*Led B*	Выход индикации направления В на ПДУ
	8	*Sound*	Выход звукового сигнала ПДУ
	9	*Fire Alarm*	Вход управления аварийным открытием прохода
	10	*GND*	
X3 (ACS)	1	*+12V*	Выход +12В для питания дополнительных устройств (не более 0,5А)
	2	*GND*	Общий
	3	*Alarm1*	Выход подключения сирены
	4	*Alarm2*	
	5	*Common*	Общий для выходов *PASS A*, *PASS B*
	6	*PASS A*	Контакт реле *PASS A* (проход в направлении А)
	7	*PASS B*	Контакт реле *PASS B* (проход в направлении В)
X4	1	*NO1*	Нормально разомкнутый контакт выхода *Light A*
	2	*C1*	Общий контакт выхода *Light A*
	3	*NC*	Нормально замкнутый контакт выхода *Light A*
	4	*NO2*	Нормально разомкнутый контакт выхода *Light B*
	5	*C2*	Общий контакт выхода *Light B*
	6	*NC2*	Нормально замкнутый контакт выхода *Light B*

Таблица 2. Положения переключателей *Size1*, *Size2* для разных типов створок

Модель створок	Положение переключателя	
	Size1	Size2
PERCo-ATG-300	ON	OFF
PERCo-ATG-300H	ON	ON
PERCo-ATG-425, ATG-475	OFF	OFF

Таблица 3. Режимы работы турникета при различных положениях R1 и R2

Положение переключателей		Режим
R1	***R2***	
OFF	OFF	Режим обучения и режим «*Автоматическое открытие в выбранном направлении*» выключены
OFF	ON	Включен режим обучения (см. разд. 8.5)
ON	OFF	Включен режим «*Автоматическое открытие в выбранном направлении*» в направлении А (см. разд. 8.7)
ON	ON	Включен режим «*Автоматическое открытие в выбранном направлении*» в направлении В (см. разд. 8.7)

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

5.2.5 Параметры управляющих сигналов

Управление проходом через турникет осуществляется подачей управляющих сигналов на входы *Unlock A*, *Stop* и *Unlock B*. Управляющим сигналом является **подача сигнала низкого уровня** на контактах *Unlock A*, *Stop* и *Unlock B* относительно контакта *GND*. Управляющим элементом могут быть нормально разомкнутый контакт реле или схема с открытым коллекторным выходом (рис. 10 и 11).




Рисунок 10. Управляющие элементы внешнего устройства – нормально разомкнутый контакт реле




Рисунок 11. Управляющие элементы внешнего устройства – схема с открытым коллекторным выходом

Аварийное открытие турникета осуществляется подачей управляющего сигнала на вход *Fire Alarm.* Управляющим сигналом является **снятие сигнала низкого уровня** с контакта *Fire Alarm* относительно контакта *GND*. Управляющим элементом может быть нормально замкнутый контакт реле или схема с открытым коллекторным выходом. Все команды управления турникетом поступающие на другие входы при этом игнорируются. При снятии управляющего сигнала (т.е. подаче сигнала низкого уровня на контакт *Fire Alarm* относительно контакта *GND)* на турникет автоматически подается команда *«Запрет прохода»*, створки турникета закрываются.

Примечание:

Для создания сигнала высокого уровня на всех входных контактах (*Unlock A*, *Stop*, *Unlock B*, *Fire Alarm*) используются резисторы сопротивлением *1 кОм*, подключенные к шине питания *+ 3,3 В*.

Управляющий элемент должен обеспечивать следующие характеристики сигналов:

управляющий элемент – контакт реле:

минимальный коммутируемый ток, *мА* ..... не более 4

сопротивление замкнутого контакта

(с учетом сопротивления кабеля подключения), *Ом* ..... не более 200

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

управляющий элемент – схема с открытым коллекторным выходом:
напряжение на замкнутом контакте (сигнал
низкого уровня, на входе платы управления), *B* ..... не более 0,8

5.2.6 Режимы управления турникетом

Доступны два режима управления турникетом – импульсный и потенциальный. В обоих режимах управление турникетом осуществляется подачей команд (т. е. комбинации управляющих сигналов) на входы управления: *Unlock A*, *Stop* и *Unlock B* и специальный вход управления *Fire Alarm*. В зависимости от выбранного режима меняется алгоритм подачи команд управления.

Выбор режима управления осуществляется переключателем ***Pulse*** на плате управления турникетом (см. рис. 9). При поставке переключатель находится в положении ***ON***, что соответствует импульсному режиму управления турникетом.

Внимание!

Изменение положения переключателя должно осуществляться только при выключенном питании турникета.

Для перевода турникета в потенциальный режим управления переведите переключатель в положение ***OFF***. Изменение режима управления произойдет после включения турникета.

Импульсный режим управления

Режим используется для управления турникетом с помощью ПДУ, устройства РУ и контроллера СКУД, выходы которого поддерживают импульсный режим управления. Описание работы турникета при импульсном режиме управления см. в табл. 7.

Длительность управляющего сигнала при подаче команды управления на входы управления должна быть не менее 100 мс. Время ожидания прохода по умолчанию равно 8 секундам и не зависит от длительности управляющего сигнала (импульса).

Алгоритм подачи команд управления, являющихся комбинацией управляющих сигналов, приведен в приложении 1. Командой управления является активный фронт управляющего сигнала (переход сигнала из высокого уровня в низкий) на любом из входов управления (*Unlock A*, *Unlock B* и *Stop*), при наличии соответствующих уровней сигналов на других входах.

Примечание:

При подаче управляющих сигналов от ПДУ / устройства РУ активному фронту сигнала соответствует нажатие соответствующей кнопки на ПДУ. Низкому уровню сигнала соответствует нажатое состояние кнопки, высокому – не нажатое.

Потенциальный режим управления

Режим используется для управления турникетом с помощью контроллера СКУД, выходы которого поддерживают потенциальный режим управления. Описание работы турникета при потенциальном режиме управления приведено в табл. 8.

Длительность управляющего сигнала при подаче команды управления на входы управления, должна быть не менее 100 мс. Время ожидания прохода равно длительности управляющего сигнала. То есть, если к моменту совершения прохода в разрешенном направлении на входе данного направления присутствует сигнал низкого уровня, то турникет в данном направлении останется открытым.

Алгоритм подачи команд управления приведен в Приложении 2. При подаче сигнала низкого уровня на вход *Stop* оба направления закрываются на все время его присутствия независимо от уровней сигналов на входах *Unlock A* и *Unlock B*. При снятии сигнала низкого уровня с входа *Stop* направления переходят в режим согласно уровням сигналов на входах *Unlock A* и *Unlock B*.

Примечание:

При управлении турникетом контроллером СКУД высокий уровень управляющего сигнала соответствует тому, что контакты выходного реле контроллера разомкнуты либо выходной транзистор закрыт. Низкий уровень – контакты выходного реле замкнуты либо выходной транзистор открыт.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

5.2.7 Алгоритм работы турникета

Алгоритм работы турникета при импульсном режиме управления в случае однократного прохода в одном из направлений:

1. От устройства управления (ПДУ, устройства РУ, контроллера СКУД) на входы платы управления поступает команда (комбинация управляющих сигналов) на совершение однократного прохода в одном из направлений.
2. Микроконтроллер, установленный на плате управления, обрабатывает полученную комбинацию сигналов и формирует команду электроприводу створок турникета на открытие зоны прохода. Начинается отсчет **Времени удержания в разблокированном состоянии** (по умолчанию 8 секунд).
3. Створки турникета открываются в выбранном направлении. Становится возможным проход в этом направлении.
4. При входе пользователя в зону прохода фиксируется факт прохода. На 80 мс активизируется один из релейных выходов *PASS A* или *PASS B,* соответствующий направлению прохода. Положение пользователя в зоне прохода отслеживается с помощью ДКЗП.

Примечание:

Для предотвращения контакта пользователя со створками турникета внутри зоны прохода выделяется «безопасная» зона. При нахождении пользователя в этой зоне движение створок (открытие или закрытие) блокируется. В нормальном режиме контроля (джампер MODE2 установлен, по умолчанию) является вся зона прохода турникета PERCo-ST-11, в усиленном режиме контроля (джампер MODE2 снят) «безопасная» зона ограничена шириной установленных створок.

5. После того как пользователь пройдет через раскрытые створки и окажется в зоне, где не возможен контакт пользователя со створками, микроконтроллер платы управления подает команду электроприводу на закрытие створок. Створки турникета закроются.
6. Если во время движения пользователя через зону прохода был авторизован новый пользователь **в том же направлении прохода**, то закрытия створок не происходит, новый пользователь может сразу следовать за первым.
7. Если во время движения пользователя через зону прохода был авторизован новый пользователь **в противоположном направлении прохода**, то после прохода первого пользователя створки закроются и откроются в противоположном направлении для прохода второго пользователя.

Примечание:

Для повышения интенсивности проходов рекомендуется организовывать отдельные зоны прохода для каждого направления.

8. Если пользователь не войдет в зону прохода в течение **Времени удержания в разблокированном состоянии**, то створки перекроют зону прохода.
9. По окончании прохода и после закрытия створок турникет готов для совершения следующего прохода.

При потенциальном режиме управления турникетом управляющий сигнал может быть снят после получения сигнала с выхода *PASS* для того же направления.

5.3 Устройства для управления турникетом

Управление турникетом может осуществляться с помощью следующих устройств: ПДУ / устройства РУ; контроллера СКУД, устройства *Fire Alarm*. Указанные устройства могут быть подключены к турникету по отдельности, все вместе (параллельно) или в любой комбинации друг с другом.

При параллельном подключении к турникету нескольких устройств управления возможны случаи наложения управляющих сигналов. В этом случае реакция турникета будет соответствовать команде, сформированной комбинацией сигналов (см. приложения 1 и 2).

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

5.3.1 Подключение ПДУ

ПДУ подключается гибким многожильным кабелем к контактам *Unlock A*, *Stop*, *Unlock B*, *Led A*, *Led Stop*, *Led B*, *Sound* и *GND* клеммной колодки ***X2*** в соответствии со схемой электрических соединений турникета (см. рис. 17).

Стандартная ориентация ПДУ относительно секций указана на рис. 12. Если рабочее место оператора расположено с противоположной стороны относительно секции *Master*, то для удобства эксплуатации необходимо поменять местами провода от ПДУ, подключаемые на контакты *Unlock A* и *Unlock B*, а также *Led A* и *Led B* соответственно (см. табл. 4).




Рисунок 12. Стандартная ориентация ПДУ относительно секций турникета

Примечания:

- При работе турникета в составе СКУД рекомендуется подключать ПДУ к контроллеру СКУД в соответствии с его эксплуатационной документацией.
- Устройство РУ подключается к контактам *Unlock A*, *Stop*, *Unlock B* и *GND* клеммной колодки ***X2*** и к контакту *+12V* клеммной колодки ***X3***.

Таблица 4. Подключение проводов кабеля ПДУ к клеммной колодке X2

№	Контакт	Ориентация ПДУ	
		Стандартная	Обратная
1	*GND*	черный	черный
2	*Unlock A*	белый	зеленый
3	*Stop*	синий	синий
4	*Unlock B*	зеленый	белый
5	*Led A*	желтый	красный
6	*Led Stop*	оранжевый	оранжевый
7	*Led B*	красный	желтый
8	*Sound*	коричневый	коричневый

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

5.3.2 Устройство Fire Alarm

Подключение устройства для аварийного открытия прохода *Fire Alarm* производится к входу *Fire Alarm* (контактам *Fire Alarm* и *GND* клеммной колодки ***X2***) платы управления в соответствии со схемой электрических соединений турникета (см. рис. 17).

Если вход *Fire Alarm* не используется, то между контактами *Fire Alarm* и *GND* платы управления необходимо установить перемычку проводом. При поставке данная перемычка установлена.

При подаче управляющего сигнала на вход *Fire Alarm* и удерживании его не менее 2 секунд[1] турникет переходит в режим *Fire Alarm*, при этом:

- Створки турникета открываются в направлении, выбранном с помощью переключателя ***FA_Dir*** (см. рис. 9).
- На блоках индикации крышки и центральной стойки одновременно для обоих направлений включаются зеленые индикаторы разрешения прохода в режиме мигания с периодом 1,25 сек.
- Все поступающие команды управления турникетом игнорируются.

После снятия сигнала *Fire Alarm* створки турникета будут открыты ещё в течении 3-х секунд, после чего створки турникета закроются и турникет перейдет в обычный режим работы.

Если управляющий сигнал на вход *Fire Alarm* поступает во время совершения прохода, то створки остаются открытыми в этом направлении до снятия сигнала.

5.3.3 Управление турникетом от СКУД

Турникет может использоваться в качестве исполнительного устройства при работе в составе СКУД. В турникете предусмотрена возможность установки встроенных бесконтактных считывателей карт доступа под верхней крышкой секции.

Выходы контроллера СКУД подключаются к контактам *Unlock A*, *Stop*, *Unlock B* и *GND* клеммной колодки ***X2***. Входы контроллера СКУД подключаются к контактам *PASS A*, *PASS B* и *Common* клеммной колодки ***X3***. Подключение производится в соответствии со схемой электрических соединений турникета (см. рис. 17).

5.4 Дополнительные устройства, подключаемые к турникету

На плате управления турникета доступны следующие выходы для подключения дополнительных устройств:

- *PASS A, PASS B* – для подключения к входам контроллера СКУД (см. разд. 5.4.1).
- *ALARM* – для подключения сирены (см. разд. 5.4.2).
- *Light A* и *Light B* – для подключения выносных блоков индикации (см. разд. 5.4.3).

5.4.1 Выходы PASS

Подключение к релейным выходам *PASS A, PASS B* осуществляется через контакты *Pass A*, *Pass B*, *Common* клеммной колодки ***X3*** платы управления в соответствии со схемой электрических соединений турникета (см. рис. 17).

Реле имеют нормально-разомкнутые контакты. Общий для реле контакт *Common* не соединен с минусом ИП турникета. В нормализованном состоянии напряжение на обмотку реле не подано.

Выходы активизируются при регистрации прохода через турникет в соответствующем направлении. При активизации на обмотку реле подается напряжение, контакты реле замыкаются. Факт подачи напряжения на обмотку реле можно определить по загоранию красного светодиода, установленного на плате управления вблизи соответствующего реле (если на плате управления установлена перемычка на разъем ***XP3 (+12V)***).

Выходные каскады – контакты реле (см. рис. 13) со следующими характеристиками:

максимальное коммутируемое напряжение постоянного тока, *В*	42
максимальный коммутируемый ток, *А*	0,25
сопротивление замкнутого контакта, *Ом*	не более 0,15

[1] Если длительность сигнала *Fire Alarm* будет меньше 2 секунд, то турникет в режим *Fire Alarm* не перейдет и останется в обычном режиме работы.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru




Рисунок 13. Выходные каскады для PASS A, PASS B и Alarm

5.4.2 Сирена

Сирена подключается к релейному выходу *ALARM* платы управления через контакты *Alarm 1*, *Alarm 2* и *GND* и *+12V* клеммной колодки ***X3*** платы управления в соответствии со схемой электрических соединений турникета (см. рис. 13, 17).

В нормализованном состоянии напряжение на обмотку реле не подано, контакты реле разомкнуты. Выход активизируется в случае регистрации ДКЗП несанкционированного прохода, а также при переходе турникета в режим *«Авария»* (см. разд. 9.4). При активизации на обмотку реле подается напряжение, контакты реле замыкаются. Факт подачи напряжения на обмотку реле можно определить по загоранию красного светодиода, установленного на плате управления вблизи реле (на плате управления д.б. установлена перемычка на разъем ***XP3 (+12V)***).

Выходной каскад – контакты реле (см. рис. 13) со следующими характеристиками сигналов:
- максимальное коммутируемое напряжение постоянного тока, *В* 42
- максимальный коммутируемый ток, *А* 0,25
- сопротивление замкнутого контакта, *Ом* ..... не более 0,15

Максимальный ток потребления сирены при подключении к контакту *+12В* клеммной колодки ***X3*** платы управления не должен превышать 0,3 А.

5.4.3 Выносные блоки индикации

Выносные блоки индикации для соответствующих направлений прохода подключаются к выходам *Light A* и *Light B.* Выходы имеют полную группу контактов: нормально разомкнутый *NO*, нормально замкнутый *NC* и общий выводной *C*. Подключение к выходам осуществляется через соответствующие контакты клеммной колодки ***X4***.

При индикации разрешения прохода в направлении A/B реле соответствующего направления прохода *Light A* / *Light B* активизируется (на его обмотку подается напряжение), и нормализуется при индикации запрета прохода. Факт подачи питания на обмотку реле можно определить по загоранию красного светодиода, установленного на плате управления вблизи с соответствующим реле.

Выходные каскады для *Light A* и *Light B* – перекидные контакты реле (см. рис. 14) со следующими характеристиками сигналов:
- максимальное коммутируемое напряжение постоянного тока, *В* 30
- максимальное коммутируемое напряжение переменного тока, *В* 42
- максимальный коммутируемый постоянный/переменный ток, *А* 3
- сопротивление замкнутого контакта, *Ом* ..... не более 0,15

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru




Рисунок 14. Выходные каскады для Light A и Light B

6 МАРКИРОВКА И УПАКОВКА

Каждая секция турникета имеет маркировку в виде этикетки. Этикетка расположена на внутренней поверхности верхнего короба секции. Для доступа к этикетке необходимо снять верхнюю крышку секции (см. разд. 8.8.6). На этикетку нанесены наименование, серийный номер изделия и дата его изготовления.

Секция *Master* турникета и двусторонняя секция кроме этого имеют наклейку, расположенную на внутренней поверхности кожуха центральной стойки (2). Для доступа к наклейке необходимо снять кожух стойки (см. рис. 19). На наклейке изображена схема электрических соединений турникета, аналогичная приведенной на рис.17.

Турникет в стандартном комплекте поставки упакован в транспортировочные ящики, предохраняющие его от повреждений во время транспортирования и хранения. Количество ящиков зависит от заказанного комплекта поставки.

Габаритные размеры ящиков транспортировочных, *см:*

PERCo-ST-11:
ящик с секциями ***PERCo-ST-11/M*** и ***PERCo-ST-11/S*** ..... 157×60×108
PERCo-STD-11:
ящик с двусторонней секцией ..... 157×35×108
PERCo-STC-11, PERCo-SDC-11 (комплект крышек секций) ..... 139×15×19
PERCo-ATG-300 (комплект створок) ..... 66×44×8
PERCo-ATG-300H (комплект створок) ..... 104×44×8
PERCo-ATG-425 (комплект створок) ..... 66×56×8
PERCo-ATG-475 (комплект створок) ..... 66×61×8

Масса (брутто) ящиков транспортировочных, *кг:*

PERCo-ST-11:
ящик с секциями ***PERCo-ST-11/M*** и ***PERCo-ST-11/S*** ..... не более 145
PERCo-STD-11:
ящик с двусторонней секцией ..... не более 105
PERCo-STC-11 (комплект крышек секций) ..... не более 19
PERCo-SDC-11 (крышка двусторонней секции) ..... не более 14
PERCo-ATG-300 (комплект створок) ..... не более 16
PERCo-ATG-300H (комплект створок) ..... не более 21
PERCo-ATG-425 (комплект створок) ..... не более 19
PERCo-ATG-475 (комплект створок) ..... не более 23

7 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

7.1 Безопасность при монтаже

Монтаж турникета должен проводиться лицами, полностью изучившими данное руководство и прошедшими инструктаж по технике безопасности, с соблюдением общих правил выполнения электротехнических и монтажных работ.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Монтаж ИП следует проводить с соблюдением мер безопасности, приведенных в его эксплуатационной документации.

Внимание!

- Все работы по монтажу производите только при выключенном и отключенном от сети ИП.
- При монтаже используйте только исправный инструмент.
- Работы по распаковке и перемещению секций, установка верхней крышки секции и створок турникета, замена стекла заполнения должны производиться только вдвоем.
- Использование защитных перчаток обязательно! Детали корпуса, выполненные из нержавеющей стали, могут иметь острые кромки.
- При установке секций турникета до их закрепления будьте особенно внимательны и аккуратны, предохраняйте их от падения.
- Перед первым включением турникета убедитесь в том, что его монтаж и все подключения выполнены правильно.

7.2 Безопасность при эксплуатации

При эксплуатации турникета необходимо соблюдать общие правила безопасности при использовании электрических установок.

Запрещается!

- Эксплуатировать турникет в условиях, не соответствующих требованиям разд. 2.
- Эксплуатировать турникет при напряжении ИП, отличающемся от указанного в разд. 3.

ИП следует эксплуатировать с соблюдением мер безопасности, приведенных в его эксплуатационной документации.

8 МОНТАЖ ТУРНИКЕТА

При монтаже турникета соблюдайте меры безопасности, указанные в разд. 7.1.

Монтаж турникета является ответственной операцией, от которой в значительной степени зависит работоспособность и срок службы изделия. Монтаж должен выполняться силами не менее двух человек, имеющих квалификации монтажника и электрика не ниже 3-го разряда. До начала монтажных работ необходимо внимательно изучить данный раздел и в дальнейшем следовать изложенным в нем инструкциям.

Внимание!

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за ущерб, нанесенный в результате неправильного монтажа, и отклоняет любые претензии, если монтаж выполнен не в соответствии с указаниями, приводимыми в настоящем руководстве.

8.1 Особенности монтажа

Рекомендации по подготовке установочной поверхности:

- Секции турникета необходимо устанавливать на прочные и ровные бетонные (не ниже марки 400, группа прочности В22,5), каменные и т.п. основания, имеющие толщину не менее 150 мм.
- Установочную поверхность необходимо выровнять так, чтобы все точки крепления секции турникета лежали в одной горизонтальной плоскости (контролировать с помощью уровня).
- При установке секции турникета на менее прочное основание необходимо применять закладные фундаментные элементы размером не менее 450×450×200 мм.

Внимание!

При установке секций турникета необходимо оставлять зазор не менее 70 мм между задней стенкой секции и стеной для обеспечения возможности демонтажа задней панели центральной стойки.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

8.2 Инструмент и оборудование, необходимые для монтажа

- электроперфоратор мощностью 1,2÷1,5 кВт;
- сверло твердосплавное для отверстий под гильзы анкеров;
- штроборез для выполнения кабельных каналов;
- отвертка с крестообразным шлицем PH2;
- ключи рожковые и торцевые S17;
- ключи шестигранные SW2, SW4, SW5;
- уровень;
- рулетка 2 м;
- штангенциркуль ШЦ1-200.

Примечание:

Допускается применение другого оборудования и измерительного инструмента, обеспечивающих требуемые параметры.

8.3 Длины кабелей

Кабели, применяемые при монтаже, указаны в табл. 5.

Таблица 5. Кабели, применяемые при монтаже

№	Подключаемое оборудование	Длина кабеля, м, не более	Тип кабеля	Сечение, мм², не менее	Пример кабеля
1	ИП	10	Двужильный	1,5	AWG 15; ШВВП 2×1,5 двухцветный
		20	Двужильный	2,5	AWG 13; ШВВП 2×2,5 двухцветный
2	-Устройство *Fire Alarm* -Дополнительное оборудование	30	Двужильный	0,2	RAMCRO SS22AF-T 2×0,22 CQR-2
3	ПДУ	40	Восьмижильный	0,2	CQR CABS8 8×0,22c
4	Контроллер СКУД	30	Шестижильный	0,2	CQR CABS6 6×0,22c

8.4 Порядок монтажа

Содержание монтажных операций дано с учетом рекомендаций, приведенных в разд. 8.1. Оборудование и инструменты, необходимые при монтаже, перечислены в разд. 8.2. Номера позиций указаны в соответствии с рис. 6 и 7. Схема электрических соединений турникета приведена на рис. 17. Типы кабелей, используемых при монтаже, перечислены в табл. 5. На рис. 18 приведен пример схемы соединений турникета и двусторонних секций при организации проходной с несколькими зонами прохода.

При монтаже придерживайтесь следующей последовательности действий:

1. Произведите монтаж ИП на отведенное для него место в соответствии с инструкцией, приведенной в его эксплуатационной документации.

Внимание!

- При перемещении секции турникета запрещено держать ее за верхнюю крышку.
- Установку и крепление секций турникета производите после прокладки всех кабелей в кабельных каналах и внутри секций.
- При демонтаже деталей секций турникета до закрепления секций на установочной поверхности будьте особенно внимательны и предохраняйте секции от падения, а детали секций от повреждения.

2. Определите места установки секций *Master* и *Slave*, при необходимости – места установки двусторонних секций. При этом необходимо учитывать правило взаимного расположения секций: против створки секции (стороны двусторонней секции) *Master* всегда должна располагаться створка секции (стороны двусторонней секции) *Slave*.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

3. В соответствии со схемами, приведенными на рис. 15-16, и с учетом проекта проходной произведите разметку[1] и разделку отверстий на установочной поверхности под гильзы анкеров для крепления турникета и двусторонних секций. В отверстия вставьте гильзы анкеров так, чтобы они не выступали над поверхностью пола.
4. Подготовьте в полу кабельные каналы:
   - каналы для подводки кабелей от внешних устройств (ИП, ПДУ или контроллера СКУД, устройства *Fire Alarm* и др.) – к отверстиям для ввода в секцию *Master* и для ввода в сторону *Master* двусторонней секции;
   - каналы, соединяющие отверстия для ввода кабелей противоположных секций (сторон двусторонней секции) одной зоны прохода – для подводки соединительных кабелей DC и CAN.

Внимание!

Зоны прохода, ограниченные односторонними секциями и / или сторонами двусторонних секций, представляют собой отдельные функциональные устройства, не связанные непосредственно между собой.

Стороны *Master* и *Slave* одной двусторонней секции электрически независимы, так как относятся к разным зонам прохода.

5. В кабельных каналах проложите кабели от внешних устройств к местам установки секций. Также в кабельном канале между противоположными секциями (сторонами секций) каждого прохода проложите кондуктор (гибкий провод) для протяжки кабелей DC и CAN от секции (стороны секции) *Slave* к секции (стороне секции) *Master.*

Примечание:

Если нет возможности использовать способ протяжки кабелей кондуктором, при необходимости кабели DC и CAN можно проложить сразу, до начала установки секций. Данные кабели находятся в центральной стойке секции (стороны секции) *Slave* внизу под кожухом. Для этого необходимо распаковать секцию *Slave*, снять кожух с центральной стойки (см. рис. 19), вынуть кабели DC и CAN и отсоединить их от платы управления приводом. На концах жил кабелей имеются маркеры с номерами, соответствующими схеме соединений (рис. 17).

6. Распакуйте секцию *Master* турникета. Работайте вдвоем! Взяв секцию под верхний короб, аккуратно выньте ее из ящика.
7. Распакуйте верхние крышки секций (находятся в отдельном ящике).
8. Произведите демонтаж деталей секции турникета в следующем порядке:
   - Снимите кожух центральной стойки (2) (рис. 19, разд. 8.8.1).
   - Демонтируйте передние панели обеих боковых стоек (10) (рис. 20, разд. 8.8.2).
9. Установите секцию турникета на гильзы анкеров. Работайте вдвоем!
10. Через отверстие для ввода кабелей в основании центральной стойки секции *Master* введите внутрь стойки кабели: от ИП (19), от ПДУ (18), от устройства *Fire Alarm* (20) и дополнительного оборудования, а также кабели DC (16) и CAN (17) от секции (стороны секции) *Slave* или же кондуктор для их протяжки.
11. Используя торцевой ключ-трещотку, закрепите секцию на установочной поверхности с помощью шести болтов М10 с шайбами. Одновременно с помощью уровня добейтесь вертикального положения секции турникета. Отклонение секции от вертикали в продольной плоскости не должно превышать 0,5º. Допускается использование монтажных прокладок.

Примечание:

Пункты 12-16 выполняются в случае, если устанавливаются дополнительные двухсторонние секции ***PERCo-STD-11***.

[1] Для разметки отверстий используйте шаблон из картона (входит в комплект ***PERCo-ST-11***), он же используется и при разметке отверстий для двухсторонних секций ***PERCo-STD-11***.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru




Рисунок 15. Схема разметки для монтажа турникета[1]




Рисунок 16. Схема разметки для монтажа турникета и двусторонней секции[1]

[1] Размер отверстий на схеме указаны для анкеров типа PFG IH 10 «SORMAT», при использовании других типов анкеров необходимо выполнять отверстия соответствующих им диаметру и глубине.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

12. Распакуйте и установите двустороннюю секцию. Выполните действия, указанные в п.п. 7 - 9 (для обеих сторон секции), сориентируйте двустороннюю секцию так, чтобы ее сторона *Slave* находилась против установленной секции *Master*.
13. Выньте из центральной стойки двусторонней секции со стороны *Slave* соединительные кабели DC и CAN (если они не были проложены в кабель-канале ранее). Выведите их через отверстие для ввода кабелей в основании стойки. Протяните кабели при помощи ранее проложенного кондуктора по кабельному каналу в секцию *Master*.
14. Через отверстие для ввода кабелей в основании центральной стойки двусторонней секции (со стороны *Master*) введите внутрь стойки кабели для управления второй зоной прохода: от ИП, от ПДУ или контроллера СКУД, от устройства *Fire Alarm* и дополнительного оборудования, а также кабели DC (16) и CAN (17) от секции (стороны секции) *Slave* или же кондуктор для их протяжки.
15. Добейтесь вертикального положения двусторонней секции и закрепите ее на установочной поверхности с помощью восьми болтов М10 с шайбами (см. п. 11).
16. При необходимости установите другие двухсторонние секции (п.п. 12 - 15).
17. Распакуйте и установите секцию турникета *Slave*. Выполните действия, указанные в п.п. 7 - 9.
18. Выньте из центральной стойки секции *Slave* соединительные кабели DC и CAN (если они не были проложены в кабель-канале ранее). Выведите их через отверстие для ввода кабелей в основании стойки. Протяните кабели при помощи ранее проложенного кондуктора по кабельному каналу в секцию (сторону секции) *Master*.
19. Добейтесь вертикального положения секции и закрепите ее на установочной поверхности (см. п. 11).
20. Подключите кабели к плате управления первой зоны прохода согласно схеме электрических соединений турникета (см. рис. 9 и рис. 17). Плата расположена в нижней части центральной стойки секции *Master*.

Примечание:

Соединительные кабели DC (на схеме №2) и CAN (№4) подключаются к клеммным колодкам ***X5*** платы управления секции *Master* и ***X1*** платы привода секции *Slave* в соответствии с маркировкой их жил (см. рис. 17).

21. При необходимости произведите монтаж считывателей карт доступа в верхнем коробе секции (см. рис. 20).

Внимание!

Считыватели карт доступа в стандартный комплект поставки турникета **не входят!**

Выбор типа считывателей, их приобретение и установка в изделие осуществляется заказчиком (инсталлятором) в соответствии с проектом проходной и характеристиками СКУД и контроллера управления. Предусмотрена возможность установки считывателей как производства компании ***PERCo*** *(**IR13**, **IR19**, **IR19 OEM**)*, так и сторонних производителей.

Считыватели должны удовлетворять следующим требованиям:
- габаритные размеры (длина × ширина × высота) ..... не более 155×68×28 мм
- дальность считывания идентификаторов ..... не менее 40 мм, при условии, что считыватель будет расположен как можно выше (т.е. вплотную к верхней крышке турникета).

Для фиксации считывателей используйте двусторонний скотч и при необходимости неметаллические подкладки, чтобы расположить его как можно выше (т.е. ближе к верхней поверхности крышки) с целью увеличить дальность считывания. Кабели от считывателей аккуратно проведите через верхний короб и центральную стойку к месту ввода кабеля от контроллера СКУД, используя штатные окна в деталях корпуса секции. Кабели не должны проходить между отверстиями для крепления верхней крышки секции и вблизи них, чтобы не повредить кабели при установке крышки. Для крепления кабелей применяйте самоклеящиеся площадки и кабельные стяжки. Не допускается крепление к кабелям внутренней разводки и к платам ДКЗП, а также прокладывание кабелей вблизи плат, где расположены датчики.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

22. Распакуйте стеклянные створки (4) и произведите их монтаж (рис. 21, разд. 8.8.3).
23. Установите кожухи створок (3) из комплекта принадлежностей (рис. 21, разд. 8.8.4).
24. Установите на свои места передние панели боковых стоек (10) (разд. 8.8.2). При установке передних панелей с платами индикации ОБЯЗАТЕЛЬНО соблюдайте соответствие маркеров на панели и на секции (см. рис. 20). После установки проверьте, чтобы верхний край панелей находился на одном уровне с корпусом секции.
25. Установите блоки индикации центральных стоек (5) (см. рис. 22, разд. 8.8.5) (взять в комплекте принадлежностей).
26. Установите верхние крышки секций (6) (см. рис. 23, разд. 8.8.6).
27. С помощью переключателей на плате управления секции (стороны секции) *Master* (см. разд. 5.2.4):
    - Установите режим управления турникетом, используя переключатель ***Pulse***.
    - Выберите направление поворота створок при подаче сигнала от устройства *Fire Alarm*, используя переключатель ***FA Dir***.
    - Установите тип створок, устанавливаемых в данном проходе, используя переключатели ***Size1***, ***Size2*** (см. табл. 2).
28. Проведите пробное включение турникета согласно разд. 9.1.
29. При необходимости выровнять положение створок относительно друг друга переведите турникет в режим обучения и вручную установите створки в исходное (закрытое) положение согласно разд. 8.6.
30. Выполните проверку работы турникета, подавая команды управления от ПДУ (см. разд. 9.2, 9.3).
31. Проведите операции, аналогичные указанным в п.п. 20 – 30, для всех остальных зон прохода турникета.
32. Установите кожухи центральных стоек (2) (разд. 8.8.1).

После завершения монтажа и проведения проверок турникет готов к работе.


8.5 Схема электрических соединений турникета

Таблица 6. Перечень элементов схемы электрических соединений турникета

Обозначение	Наименование	К-во, шт.
A1	Секция (сторона секции) *Master*	1
A1.1	Плата управления	1
A1.2	Плата электропривода секции (стороны секции) *Master*	1
A2	Секция (сторона секции) *Slave*	1
A2.1	Плата электропривода секции (стороны секции) *Slave*	1
A3	ПДУ	1
A4[1]	ИП турникета	1
A5[1]	Устройство для подачи команды *FireAlarm*	1
A6.1[1], A6.2[1]	Контроллер СКУД	1
A7[1]	Устройство РУ	1
A8[1]	Сирена 12V DC	1
A9.1[1], A9.2[1]	Выносной блок индикации	2
A10[1]	ИП выносных индикаторов	1
1, 2	Кабель соединительный DC	2
3, 4	Кабель соединительный CAN	2
5	Перемычка проводом при отсутствии устройства *Fire Alarm* (A5). При поставке установлена.	1

[1] Оборудование не входит в стандартный комплект поставки.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru



Внимание! Питание секции (стороны секции) Slave должно осуществляться ТОЛЬКО от платы ST-01.771 секции Master с помощью штатного кабеля №2 «DC».
Удлинение штатного кабеля №4 «CAN» допускается на общую длину не более 5 метров, в противном случае корректная работа изделия не гарантируется!

Рисунок 17. Схема электрических соединений турникета[1]

[1] Перечень элементов схемы указан в табл. 6.
Оборудование, отмеченное звездочкой (*), не входит в стандартный комплект поставки.
При работе турникета в составе СКУД рекомендуется подключать ПДУ (А3) к контроллеру СКУД в соответствии с эксплуатационной документацией контроллера.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru




Рисунок 18. Схема соединений турникета PERCo-ST-11 и двусторонних секций PERCo-STD-11 для организации проходной с несколькими зонами прохода

8.6 Режим обучения

Режим позволяет вручную отрегулировать исходное (закрытое) положение створок турникета. Для этого:

1 Отключите ИП турникета.

2 Переведите на плате управления переключатель ***R2*** в положение ***ON*** (при этом переключатель ***R1*** должен находится в положении ***OFF***).

3 Установите створки в требуемое исходное положение, выровняйте их относительно друг друга.

4 Включите ИП турникета. Створки совершат поиск крайних положений и вернутся в установленное исходное положение. Произойдет запись данных о положении створок в память платы управления.

Примечание:

Если в режиме обучения турникет перешел в режим *«Авария»,* значит, исходное положение створок было установлено некорректно. Для выхода из режима *«Авария»* отключите ИП турникета. Для продолжения обучения повторно установите створки в исходное (закрытое) положение и включите ИП турникета.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

5 Отключите ИП турникета.

6 Переведите переключатель ***R2*** на плате управления в положение ***OFF***.

7 Включите ИП турникета. Створки совершат поиск крайних положений и перейдут в исходное (закрытое) положение. Турникет готов к работе.

8.7 Режим «Автоматическое открытие в выбранном направлении»

Это дополнительный режим работы турникета, предназначен для организации особого режима прохода, когда необходимо обеспечить свободный вход (или выход) при условии

закрытых в исходном состоянии створок турникета, и одновременно воспрепятствовать несанкционированному проходу в противоположном направлении (например, на проходной в торговом зале магазина и т.п.).

Выбор режима работы турникета осуществляется с помощью переключателей ***R1*** и ***R2*** на плате управления турникетом (см. рис. 9 и табл. 3).

Внимание!

Изменение положения переключателей должны осуществляться только при выключенном питании турникета.

Режим позволяет организовать свободный проход через турникет в одном заранее выбранном направлении, с автоматическим открыванием и закрыванием створок при проходе. В направлении, выбранном для режима «*Автоматическое открытие в выбранном направлении*», если зона турникета не занята для прохода с противоположной стороны, постоянно горит индикатор разрешения прохода, в направлении прохода с подтверждением прохода горит красная индикация запрещения прохода. В случае, если санкционирован проход с противоположной стороны (от ПДУ, устройства РУ или контроллера СКУД), то режим «*Автоматическое открытие в выбранном направлении*» выключается на время совершения этого прохода.

Алгоритм работы турникета в данном режиме:

1) В исходном состоянии и незанятой зоне прохода в направлении режима «*Автоматическое открытие в выбранном направлении*» горит зеленый индикатор разрешения прохода, в противоположном направлении горит красный индикатор запрета прохода. Нажатие кнопки ПДУ или команда от контроллера СКУД для разрешения прохода в направлении режима «*Автоматическое открытие в выбранном направлении*» игнорируются.
2) При появлении проходящего в зоне прохода в направлении, выбранном для режима «*Автоматическое открытие в выбранном направлении*», ДКЗП дают команду контроллеру турникета на открытие створок. Створки турникета раскрываются в данном направлении, по окончании прохода ДКЗП дают команду контроллеру на закрытие створок, створки за проходящим автоматически закрываются. Индикация остается в исходном состоянии.
3) При проходе в направлении, противоположном выбранному для режима «*Автоматическое открытие в выбранном направлении*» алгоритм работы турникета аналогичен обычному алгоритму (разд.5.2.7). При санкционированном проходе режим «*Автоматическое открытие в выбранном направлении*» выключается на время прохода (время ожидания прохода), при установке в этом направлении режима «*Свободный проход*» – на все время установления данного режима.
4) Все остальные ситуации, в т.ч. и при попытках одновременного прохода в обоих направлениях, считаются нештатными, при их возникновении контроллер сгенерирует сигнал тревоги и команду на закрытие створок.

8.8 Монтаж и демонтаж деталей турникета

Внимание!

Детали корпуса турникета выполнены из шлифованной нержавеющей стали и стекла. Будьте аккуратны и осторожны, для предотвращения падения и повреждения укладывайте их на ровную устойчивую поверхность наружной частью вверх, берегите от царапин.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

8.8.1 Кожух центральной стойки

Для снятия кожуха центральной стойки (2) – сдвиньте кожух вдоль стойки вниз и на себя, выводя зацепы кожуха из пазов в центральной стойке (см. рис. 19).

Для установки кожуха на центральную стойку необходимо надавить на него вниз, аккуратно ввести все зацепы кожуха в пазы на корпусе стойки и отпустить. Кожух под воздействием подпружиненной лапки, находящейся внизу с внутренней стороны, должен встать на место.




Рисунок 19. Снятие кожуха центральной стойки

8.8.2 Передняя панель боковой стойки

Для снятия передней панели боковой стойки (10) – сдвиньте ее вдоль стойки вниз и затем на себя, выводя зацепы панели из пазов в боковой стойке (см. рис. 20). Осторожно, не повредите соединительный кабель! Отсоедините разъем соединительного кабеля от платы индикации.

Внимание!

При установке передних панелей с платами индикации ОБЯЗАТЕЛЬНО соблюдайте соответствие маркеров на панели и на секции (см. рис. 20).

При установке передней панели боковой стойки необходимо надавить на нее вниз, аккуратно ввести все зацепы кожуха в пазы на корпусе стойки и отпустить. Панель под воздействием подпружиненной лапки, находящейся внизу с внутренней стороны, должна встать на место.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Перед монтажом (снятием) панели боковой стойки снимать верхнюю крышку секции (6) необязательно (см. разд. 8.8.6).




Рисунок 20. Снятие передней панели боковой стойки

(пунктиром показано место установки считывателя)

8.8.3 Створка

Снятие или установку створки (4) производите вдвоем. Створка к поворотной опоре крепится в трех местах при помощи болтов М10×30, шайб 10, втулок пластиковых и гаек М10 (см. рис. 21). Используйте рожковые ключи S17.

8.8.4 Кожух створки

Кожух створки (3) состоит из двух частей. Для установки кожуха створки:

1. Поверните поворотную опору створки до упора по часовой стрелке.
2. Смонтируйте одну из частей кожуха на поворотную опору створки. Для этого оденьте кожух на верхнюю пластину поворотной опоры через пазы в верхней части кожуха, после чего сдвиньте кожух вниз до конца, введя нижний паз кожуха в зацеп, расположенный в нижней части поворотной опоры (см. рис. 21).

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

3. Используя отвертку с крестообразным шлицем PH2, зафиксируйте установленную часть кожуха на опоре с помощью двух винтов М4×10 с шайбами из комплекта поставки.
4. Поверните поворотную опору створки до упора против часовой стрелки. Аналогичным образом смонтируйте на поворотную опору вторую часть кожуха.
5. Проверьте визуально зазоры между кожухами и створкой, между кожухом створки и кожухом центральной стойки, при необходимости ослабьте винты М4×10 и поправьте нужную часть кожуха створки. Затяните винты.

Снятие кожуха створки производится в обратном порядке. Перед этим необходимо демонтировать блок индикации центральной стойки (см. разд. 8.8.5).




Рисунок 21. Створка и кожух створки

8.8.5 Блок индикации центральной стойки

Для установки блока индикации центральной стойки (5) (см. рис. 22):

1. Заведите кабель от блока индикации центральной стойки в верхний короб стойки через отверстие, расположенное над центральной стойкой.
2. Протяните кабель под перемычкой внутри короба и подсоедините к разъему ***LED***.
3. Установите блок индикации на площадку, расположенную над поворотной опорой створки, и при помощи шестигранного ключа SW4 зафиксируйте его на верхнем коробе стойки (7), используя два винта М5×10 с плоскими и пружинными шайбами из комплекта поставки.
4. Проверьте визуально равномерность зазора между блоком индикации и кожухом створки, при необходимости ослабьте винты М5×10 и отрегулируйте его. Затяните винты.

Снятие блока индикации центральной стойки производится в обратном порядке. Перед этим необходимо демонтировать с секции турникета верхнюю крышку секции (6) (см. разд. 8.8.6, рис. 23).

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru




Рисунок 22. Монтаж блока индикации центральной стойки

8.8.6 Верхняя крышка секции

Перед монтажом верхней крышки (6) необходимо проверить, подключены ли к блокам индикации все необходимые соединительные кабели (разд. 8.8.2, 8.8.5).

Порядок монтажа верхних крышек секций (рис. 23):




Рисунок 23. Монтаж верхней крышки турникета

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

- Подключите соединительный кабель от модуля управления индикацией (разъем “PASS”, рис. 20) к плате индикации.
- Аккуратно положите крышку на верхний короб секции. **Обращайте внимание, чтобы между скобами и защитными пластинами не попали соединительные кабели во избежание их повреждения!**
- С помощью ключа шестигранного SW4 закрутите четыре винта М4×16 с пружинными шайбами из комплекта поставки через отверстия в нижней части верхнего короба секции (см. рис. 20).

При установке обращайте внимание на зазоры между крышкой и коробом по всему периметру, при необходимости их устранить повторите операции.

Снятие крышки производится в обратном порядке.

8.8.7 Крышки коробов ДКЗП

Внимание!

Снятие крышек коробов ДКЗП в процессе монтажа скоростного прохода не требуется, производится только во время сервисного обслуживания или ремонта.

В коробах ДКЗП (верхних и нижних) находятся платы с датчиками.

Для снятия крышки короба ДКЗП шестигранным ключом SW2 через отверстие в стенке отверните винт, фиксирующий крышку (см. рис. 24). Крышка под действием винта выйдет на некоторое расстояние из короба, затем аккуратно вытяните и снимите крышку.

Установка крышки короба производится в обратном порядке.




Рисунок 24. Снятие крышек верхнего и нижнего коробов ДКЗП

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

9 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

При эксплуатации турникета соблюдайте меры безопасности, указанные в разд. 7.2.

Запрещается!

- Перемещать через зону прохода предметы, размер которых превышает ширину проема прохода.
- Производить рывки и удары по составным частям турникета.
- Разбирать и регулировать узлы, обеспечивающие работу турникета.

Рекомендации по уходу за нержавеющей сталью:

Антикоррозийный эффект нержавеющей стали зависит от состояния тонкого оксидного слоя на ее поверхности. Поэтому для чистки и ухода за ней необходимо использовать мягкие безворсовые салфетки и кусочки ткани, а также неабразивные нейтральные моющие средства. Не допускается использовать грубые и жесткие губки, щетки и другие предметы, способные поцарапать поверхность изделия. При обработке следует избегать очистителей, содержащих хлориды, аммиак и другие реагенты, способные разрушить оксидную пленку.

Для удаления сложных загрязнений с нержавеющей стали используйте неабразивные специально предназначенные для этого средства в соответствии с их инструкцией (например, *"E-NOX Clean"* или аналогичные).

После обработки следует смыть остатки моющих средств чистой водой и вытереть насухо обработанные поверхности. В процессе эксплуатации изделия рекомендуется использование специальных средств защиты нержавеющей стали, содержащих нейтральные масла (например, *"Glutoclean"* или аналогичные).

9.1 Включение турникета

Внимание!

Перед включением турникета убедитесь, что зона прохода свободна и вращению створок ничего не препятствует.

При включении турникета придерживайтесь следующей последовательности действий:

1. Подключите сетевой кабель ИП турникета к розетке сети с напряжением и частотой, указанными в паспорте на этот ИП.
2. Включите ИП турникета. Створки турникета совершат поиск крайних положений и перейдут в исходное (закрытое) положение.
3. При импульсном режиме управления на турникет автоматически подается команда *«Запрет прохода»*, при потенциальном – *«Оба направления закрыты»* до подачи любой следующей команды с внешнего контроллера (см. табл. 7 и 8). Турникет готов к работе.

9.2 Импульсный режим управления

Подача команд управления турникетом от ПДУ и их индикация на секциях турникета осуществляется в соответствии с табл. 7. Направления прохода независимы друг от друга, т.е. подача команды для одного направления не изменяет состояния противоположного направления прохода.

Обозначения кнопок и световых индикаторов ПДУ показаны на рис. 8. При этом:

- После команды *«Однократный проход в заданном направлении»* турникет при помощи датчиков контролирует нахождение проходящего в зоне прохода. По завершении прохода турникет автоматически переходит в состояние, соответствующее команде *«Запрет прохода»*.
- После команды *«Однократный проход в заданном направлении»*, если проход не был осуществлен или если не была подана другая команда, то по истечении **Времени удержания в разблокированном состоянии** (по умолчанию 8 секунд) турникет автоматически перейдет в состояние, соответствующее команде *«Запрет прохода»*.
- После подачи команды *«Однократный проход в заданном направлении»,* если проход еще не состоялся, эта же команда для данного направления может быть подана повторно, при этом параметр **Время удержания в разблокированном состоянии** начинает отсчитываться заново.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

- После подачи команды *«Однократный проход в заданном направлении»* не может быть подана команда *«Свободный проход»* для другого направления, турникет ее проигнорирует.
- После подачи команды *«Свободный проход в заданном направлении»* могут быть поданы только команда *«Запрет прохода»* или команда *«Однократный проход в заданном направлении»* для противоположного направления, другие команды турникет проигнорирует.

Таблица 7. Импульсный режим управления

Команда	Действия оператора на ПДУ[1]	Индикация		Состояние турникета
		ПДУ	центральной стойки	
«Запрет прохода»	Нажмите кнопку **STOP**	Горит красный индикатор *«Stop»*	Красная для обоих направлений	Створки закрыты
«Однократный проход в заданном направлении»	Нажмите кнопку: **LEFT**/ **RIGHT**	Горит красный индикатор *«Stop»* и зеленый для заданного направления *«Left»* / *«Right»*	Зеленая для заданного направления	Створки открываются в направлении прохода, после прохода автоматически закрываются
«Свободный проход в заданном направлении»	Нажмите одновременно две кнопки: **STOP** и **LEFT**/ **RIGHT**	Горит зеленый индикатор заданного направления *«Left»* / *«Right»*	Зеленая для заданного направления	Створки открыты в направлении свободного прохода до подачи новой команды
«Свободный проход»	Нажмите одновременно все три кнопки: **LEFT**, **STOP** и **RIGHT**	Одновременно горят два зеленых индикатора *«Left»* и *«Right»*	Зеленая для обоих направлений	Створки открыты в одном из направлений для прохода в обе стороны до подачи новой команды

9.3 Потенциальный режим управления

Подача команд управления турникетом и их индикация осуществляется в соответствии с табл. 8. Направления прохода независимы друг от друга, т.е. подача команды для одного направления не изменяет состояния противоположного направления прохода.

Таблица 8. Потенциальный режим управления

Команды	Необходимо обеспечить	Индикация		Состояние турникета
		ПДУ	центр. стойки	
«Оба направления закрыты»	Высокий уровень на контактах *Unlock A* и *Unlock B* (или низкий уровень на контакте *Stop)*	Горит красный индикатор *«Stop»*	Красная для обоих направлений	Створки закрыты
«Направление открыто»	Низкий уровень на контакте заданного направления. Высокий уровень на остальных контактах	Горит зеленый индикатор заданного направления *«Left»*/ *«Right»*	Зеленая для заданного направления	Створки открыты в направлении прохода
«Оба направления открыты»	Низкий уровень на контактах, *Unlock A* и *Unlock B*. Высокий уровень на контакте *Stop*	Одновременно горят два зеленых индикатора *«Left»* и *«Right»*	Зеленая для обоих направлений	Створки открыты в одном из направлений

[1] Кнопки на брелоке устройства РУ выполняют те же функции, что и кнопки ПДУ.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

9.4 Действия в нештатных ситуациях

9.4.1 Режим «Авария»

В случае возникновения препятствия свободному повороту створок турникета предусмотрен автоматический переход турникета в режим *«Авария»*. Режим необходим для предотвращения выхода из строя электропривода турникета вследствие перегрева.

При возникновении препятствия повороту створок в заданном направлении осуществляются три попытки поворота в том же направлении с интервалом в 3 секунды. Если после этого препятствие не будет устранено, то турникет перейдет в режим *«Авария»*. В режиме *«Авария»* створки турникета могут свободно поворачиваться на угол ±90º, что позволяет беспрепятственно устранить возникшее препятствие в зоне прохода. При этом на ПДУ мигают все три световых индикатора и подается непрерывный звуковой сигнал.

Выход из режима *«Авария»* происходит автоматически после устранения препятствия, освобождения зоны прохода турникета и возврата створок в исходное (закрытое) положение.

Также сигнал «*Авария*» автоматически генерируется в случае, если зона прохода турникета оказывается занятой кем-либо или чем-либо в течение более 30 секунд. Снятие сигнала происходит после освобождения зоны прохода.

9.4.2 Режим «*Fire Alarm*»

При возникновении опасных ситуаций на территории объекта зону прохода турникета можно использовать в качестве дополнительного аварийного выхода.

Предусмотрена возможность перевода турникета в режим *Fire Alarm* от устройства аварийного открытия прохода (прибора пожарной сигнализации, аварийной кнопки и т.д.). В этом режиме створки турникета открываются в одну из сторон и остаются открытыми для свободного прохода в обоих направлениях, при этом на блоках индикации одновременно для обоих направлений включаются зеленые индикаторы разрешения прохода в режиме мигания, команды управления от других устройств и ПО игнорируются.

Также при снятии (пропадании) напряжения питания створки турникета могут быть открыты вручную (не блокируются).

Внимание!

Для экстренной эвакуации людей с территории предприятия в случае пожара, стихийных бедствий и других аварийных ситуаций используются соответствующие требованиям безопасности эвакуационные выходы. Таким выходом может служить, например, поворотная секция ограждения ***PERCo-BH02*** «Антипаника».

9.5 Возможные неисправности

Возможные неисправности, устранение которых может производиться потребителем, приведены в табл. 9. Если неисправность устранить не удалось, рекомендуем обратиться в ближайший сервисный центр компании PERCo. Список сервисных центров приведен в Паспорте на изделие.

Таблица 9. Возможные неисправности и способы их устранения

Неисправность	Вероятная причина	Способ устранения
При включении источника питания турникет не работает, индикация на ПДУ и стойке турникета отсутствует	На плату управления не подается напряжение питания	Отключить источник питания турникета от сети, открыть кожух центральной стойки. Проверить целостность кабеля питания, проверить надежность крепления кабеля питания в клеммной колодке ***XT3*** платы управления
Не работает один из блоков индикации, при этом работа турникета соответствует алгоритму (п. 5.2.7)	Не подается сигнал управления на блок индикации	Проверить целостность соединительного кабеля блока индикации, проверить надежность его крепления в разъемах

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

10 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание турникета производится только предприятием-изготовителем или сервисными центрами ***PERCo***.

Внимание!

В целях профилактики повреждений и для поддержания соответствующего качества покрытия необходимо регулярно, не реже одного раза в квартал, производить очистку поверхности турникета от загрязнений.

Рекомендации по уходу за нержавеющей сталью см. в разд. 9.

Для очистки от загрязнений створок турникета рекомендуется использовать жидкие неабразивные очистители, содержащие нашатырный спирт.

11 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Хранение турникета допускается в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от -40°С до +50°С и относительной влажности воздуха до 80% при +15°С. В помещении для хранения должны отсутствовать пары кислот, щелочей, а также газов, вызывающих коррозию.

Транспортировать турникет в упаковке предприятия-изготовителя допускается только закрытым транспортом (в железнодорожных вагонах, в контейнерах, в закрытых автомашинах, в трюмах, на самолетах и т.д.).

При транспортировании и хранении штабелировать ящики не допускается.

После транспортирования и хранения турникета при отрицательных температурах или при повышенной влажности воздуха перед началом монтажных работ изделие необходимо выдержать в упаковке не менее 24 ч в климатических условиях, соответствующих условиям эксплуатации.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Алгоритм подачи команд при импульсном режиме управления

«Запрет прохода» (закрыт для входа и выхода) – активный фронт на контакте *Stop* при высоком уровне на контактах *Unlock A* и *Unlock B*. По этой команде закрываются оба направления.

«Однократный проход в направлении A» (открыт для прохода одного человека в направлении A) – активный фронт на контакте *Unlock A* при высоком уровне на контактах *Stop*, *Unlock B*. По этой команде открывается направление A либо на 8 секунд, либо до совершения прохода в этом направлении, либо до команды *«Запрет прохода»,* а направление B остается без изменений. Команда игнорируется, если в момент ее получения направление A находилось в состоянии *«Свободный проход».*

«Однократный проход в направлении B» (открыт для прохода одного человека в направлении B) – активный фронт на контакте *Unlock B* при высоком уровне на контактах *Stop*, *Unlock A*. По этой команде открывается направление B либо на 8 секунд, либо до совершения прохода в этом направлении, либо до команды *«Запрет прохода»,* а направление A остается без изменений. Команда игнорируется, если в момент ее получения направление B находилось в состоянии *«Свободный проход».*

«Свободный проход в направлении A» (открыт для свободного прохода в направлении A) – активный фронт на контакте *Unlock A* при низком уровне на контакте *Stop* и высоком уровне на контакте *Unlock B*, или активный фронт на контакте Stop при низком уровне на контакте *Unlock A* и высоком уровне на контакте *Unlock B.* По этой команде открывается направление A до команды *«Запрет прохода»*, а направление B остается без изменений.

«Свободный проход в направлении B» (открыт для свободного прохода в направлении B) – активный фронт на контакте *Unlock B* при низком уровне на контакте *Stop* и высоком уровне на контакте *Unlock A*, или активный фронт на контакте *Stop* при низком уровне на контакте *Unlock B* и высоком уровне на контакте *Unlock A*. По этой команде открывается направление B до команды *«Запрет прохода»*, а направление A остается без изменений.

«Свободный проход» (открыт для свободного прохода в двух направлениях) – активный фронт на контакте *Unlock A* при низком уровне на контактах *Unlock B*, *Stop*, или активный фронт на контакте *Unlock B* при низком уровне на контактах *Unlock A*, Stop, или активный фронт на контакте *Stop* при низком уровне на контактах *Unlock A*, *Unlock B*. По этой команде открываются оба направления до команды *«Запрет прохода»*.

Приложение 2. Алгоритм подачи команд при потенциальном режиме управления

«Оба направления закрыты» (закрыт для входа и выхода) – высокий уровень на контактах *Unlock A*, *Unlock B* или низкий уровень на контакте *Stop*. По этой команде закрываются оба направления.

«Направление A открыто» (открыт для прохода в направлении A) – низкий уровень на контакте *Unlock A* при высоком уровне на контактах *Stop*, *Unlock B*. По этой команде открывается направление A до снятия сигнала низкого уровня с контакта A, либо до команды *«Оба направления закрыты»,* а направление B остается без изменений.

«Направление B открыто» (открыт для прохода в направлении B) – низкий уровень на контакте *Unlock B* при высоком уровне на контактах *Stop*, *Unlock A*. По этой команде открывается направление B до снятия сигнала низкого уровня с контакта B, либо до команды *«Оба направления закрыты»,* а направление A остается без изменений.

«Оба направления открыты» (открыт для прохода в двух направлениях) – низкий уровень на контактах *Unlock A* и *Unlock B* при высоком уровне на контакте *Stop*. По этой команде открываются оба направления до снятия сигнала низкого уровня с одного из контактов A (B), либо до команды «*Оба направления закрыты»*.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

ООО «ПЭРКо»

Call-центр: 8-800-333-52-53 (бесплатно)
Тел.: (812) 247-04-57

Почтовый адрес:
194021, Россия, Санкт-Петербург,
Политехническая улица, дом 4, корпус 2

Техническая поддержка:
Call-центр: 8-800-775-37-05 (бесплатно)
Тел.: (812) 247-04-55

system@perco.ru - по вопросам обслуживания электроники систем безопасности

turniket@perco.ru - по вопросам обслуживания турникетов и ограждений

locks@perco.ru - по вопросам обслуживания замков

soft@perco.ru - по вопросам технической поддержки программного обеспечения

www.perco.ru

Кор. 13.02.2025

SEC.RU | Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru

www.perco.ru

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru