

Свидетельство о приемке и упаковке

Устройство дистанционного пуска УДП 513-11ИК3-Р3

Заводской номер

Дата выпуска

изготовлено и принято в соответствии с требованиями
 технических условий ПАСН.421457.005 ТУ, признано годным
 для эксплуатации и упаковано согласно требованиям,
 предусмотренным в действующей технической документации.

1 Основные сведения об изделии

1.1 Устройство дистанционного пуска электроконтактное адресное с встроенным изолятором короткого замыкания УДП 513-11ИК3-Р3 (далее – УДП) предназначено для работы с приборами приемно-контрольными и управления охранно-пожарными адресными ППКОПУ «Р3-Рубеж-20П», ППКОПУ 011249-2-1«Рубеж-20П» прот.Р3 и с контроллерами адресных устройств «Р3-Рубеж-КАУ2», «Рубеж-КАУ1» прот.Р3, «Рубеж-КАУ2» прот.Р3.

1.2 УДП выполняет функции:

– ручного включения исполнительных устройств в системах противопожарной защиты и охранно-пожарной сигнализации;
 – размыкания участка адресной линии связи в случае обнаружения короткого замыкания.

1.3 УДП маркировано товарным знаком по свидетельству № 921050 (RUBEZH).

2 Комплектность

Устройство дистанционного пуска электроконтактное
 адресное с встроенным изолятором короткого замыкания
 УДП 513-11ИК3-Р31 шт.
 Этикетка1 экз.
 Ключ1 шт.



QR-код для перехода
 на страницу продукта

3 Гарантии изготовителя (поставщика)

3.1 Предприятие-изготовитель (поставщик) гарантирует соответствие УДП требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Предприятие-изготовитель (поставщик) рекомендует выполнять работы по монтажу, настройке и эксплуатации оборудования организациями, имеющими соответствующие лицензии и допуски, а также аттестованными специалистами, имеющими соответствующий квалификационный уровень.

3.2 Гарантийный срок – 2 года,
 для изделий «Серия 3» – 3 года,
 для изделий «Серия 5» – 5 лет с даты выпуска.

3.3 В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель (поставщик) производит безвозмездный ремонт или замену УДП. Предприятие-изготовитель (поставщик) не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа, а также в случае самостоятельного ремонта УДП.

3.4 В случае выхода УДП из строя в период гарантийного обслуживания его следует вместе с настоящей этикеткой с указанием времени наработки УДП на момент отказа и причины снятия с эксплуатации вернуть по адресу:

Россия, 410056, г. Саратов, ул. Ульяновская, 25, ООО «Рубеж».

Телефон сервисной службы: +7 (8452) 22-28-88, электронная почта: td_rubezh@rubezh.ru

Сервисное обслуживание производится согласно условиям и гарантиям, опубликованным на сайте:
<https://products.rubezh.ru/service/>

4 Сведения о сертификации

4.1 На сайте компании по адресу:

https://products.rubezh.ru/products/udp_513_11ikz_r3_zapusk_pozharnykh_nasosov_tsvet_zheltyy-2063/ доступны для изучения и скачивания декларация(и) и сертификат(ы) соответствия, эксплуатационная документация на «Устройство дистанционного пуска электроконтактное адресное с встроенным изолятором короткого замыкания УДП 513-11ИК3-Р3».

Контакты технической поддержки: 8-800-600-12-12 для абонентов России,
 8-800-080-65-55 для абонентов Казахстана,
 +7-8452-22-11-40 для абонентов других стран.
support@rubezh.ru

КОДОС

Максимально надёжное российское оборудование СКУД · СОТ · ОС · ИСБ

Свидетельство о приемке и упаковке

Устройство дистанционного пуска УДП 513-11ИК3-Р3

Заводской номер

Дата выпуска

изготовлено и принято в соответствии с требованиями
 технических условий ПАСН.421457.005 ТУ, признано годным
 для эксплуатации и упаковано согласно требованиям,
 предусмотренным в действующей технической документации.

1 Основные сведения об изделии

1.1 Устройство дистанционного пуска электроконтактное адресное с встроенным изолятором короткого замыкания УДП 513-11ИК3-Р3 (далее – УДП) предназначено для работы с приборами приемно-контрольными и управления охранно-пожарными адресными ППКОПУ «Р3-Рубеж-20П», ППКОПУ 011249-2-1«Рубеж-20П» прот.Р3 и с контроллерами адресных устройств «Р3-Рубеж-КАУ2», «Рубеж-КАУ1» прот.Р3, «Рубеж-КАУ2» прот.Р3.

1.2 УДП выполняет функции:

– ручного включения исполнительных устройств в системах противопожарной защиты и охранно-пожарной сигнализации;
 – размыкания участка адресной линии связи в случае обнаружения короткого замыкания.

1.3 УДП маркировано товарным знаком по свидетельству № 921050 (RUBEZH).

2 Комплектность

Устройство дистанционного пуска электроконтактное
 адресное с встроенным изолятором короткого замыкания
 УДП 513-11ИК3-Р31 шт.
 Этикетка1 экз.
 Ключ1 шт.



QR-код для перехода
 на страницу продукта

3 Гарантии изготовителя (поставщика)

3.1 Предприятие-изготовитель (поставщик) гарантирует соответствие УДП требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Предприятие-изготовитель (поставщик) рекомендует выполнять работы по монтажу, настройке и эксплуатации оборудования организациями, имеющими соответствующие лицензии и допуски, а также аттестованными специалистами, имеющими соответствующий квалификационный уровень.

3.2 Гарантийный срок – 2 года,
 для изделий «Серия 3» – 3 года,
 для изделий «Серия 5» – 5 лет с даты выпуска.

3.3 В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель (поставщик) производит безвозмездный ремонт или замену УДП. Предприятие-изготовитель (поставщик) не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа, а также в случае самостоятельного ремонта УДП.

3.4 В случае выхода УДП из строя в период гарантийного обслуживания его следует вместе с настоящей этикеткой с указанием времени наработки УДП на момент отказа и причины снятия с эксплуатации вернуть по адресу:

Россия, 410056, г. Саратов, ул. Ульяновская, 25, ООО «Рубеж».

Телефон сервисной службы: +7 (8452) 22-28-88, электронная почта: td_rubezh@rubezh.ru

Сервисное обслуживание производится согласно условиям и гарантиям, опубликованным на сайте:
<https://products.rubezh.ru/service/>

4 Сведения о сертификации

4.1 На сайте компании по адресу:

https://products.rubezh.ru/products/udp_513_11ikz_r3_zapusk_pozharnykh_nasosov_tsvet_zheltyy-2063/ доступны для изучения и скачивания декларация(и) и сертификат(ы) соответствия, эксплуатационная документация на «Устройство дистанционного пуска электроконтактное адресное с встроенным изолятором короткого замыкания УДП 513-11ИК3-Р3».

Контакты технической поддержки: 8-800-600-12-12 для абонентов России,
 8-800-080-65-55 для абонентов Казахстана,
 +7-8452-22-11-40 для абонентов других стран.
support@rubezh.ru

реклама

www.kodos.ru