



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.B.01139/25

Серия RU № 0590308

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности», место нахождения: 187021, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН, ГОРОДСКОЙ ПОСЕЛОК ФЁДОРОВСКОЕ, ПРОЕЗД 1-Й ВОСТОЧНЫЙ, ДОМ 10, КОРПУС 1, адрес места осуществления деятельности: 187021, РОССИЯ, Ленинградская обл, Тосненский р-н, гп Фёдоровское, проезд 1-й Восточный, дом 10 корпус 1, регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ74 от 28.12.2015, телефон: +78123095072, адрес электронной почты: info@czrc.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРГУС-СПЕКТР", место нахождения: 197342, РОССИЯ, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. СЕРДОБОЛЬСКАЯ, Д. 65, ЛИТЕР А, ОФИС 486, ПОМЕЩЕНИЕ 2-Н, адрес места осуществления деятельности: 197342, РОССИЯ, г Санкт-Петербург, ул Сердобольская, дом 65 литер А. ОГРН: 1157847046994, Номер телефона: +7 8127037500, Адрес электронной почты: mail@argus-spectr.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРГУС-СПЕКТР", место нахождения: 197342, РОССИЯ, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. СЕРДОБОЛЬСКАЯ, Д. 65, ЛИТЕР А, ОФИС 486, ПОМЕЩЕНИЕ 2-Н, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 197342, РОССИЯ, г Санкт-Петербург, ул Сердобольская, дом 65 литер А.

ПРОДУКЦИЯ

Устройства дистанционного пуска, типы согласно Приложению №1 на 1 листе (Бланк №0944485), выпускаемые по ТУ 26.30.50-198-54330426-2016 «Извещатели пожарные радиоканальные Стрелец-ПРО».

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола № ППБ-423/12-2025, выданного 24.12.2025 испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения соответствия «НОРМАТЕСТ» RA.RU.21ЖЭ01; протокола № НМ93-425/12-2025, выданного 18.12.2025 испытательным центром «СЗРЦ ТЕСТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» RA.RU.21НМ93; акта анализа состояния производства № 004-СС/01-2025, выданного 23.01.2025 органом по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» ТРПБ.RU.ПБ74. Савоськин Александр Владимирович, Галимуллина Алина Ринатовна. Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний», раздел 7, п.п. 7.4.6; подраздел 4.2, п.п. 4.2.1.5, 4.2.2.1-4.2.2.6, 4.2.3, 4.2.5.1, 4.2.9.2; подраздел 4.12, п.п. 4.12.1.2-4.12.1.4, 4.12.2.2-4.12.2.6. Условия хранения: при температуре окружающей среды от 5 до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%, срок хранения – 5 лет. Средний срок службы не менее 10 лет. Сертификат соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию с 27.01.2025 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 24.12.2025 ПО 23.12.2030

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

М.П.

Зинина Александра Константиновна
(Ф.И.О.)

Лесин Сергей Николаевич
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.01139/25

Серия **RU** № **0944485**

На продукцию, включенную в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации.

Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
8531 10	Устройства дистанционного пуска, типы: - Устройство дистанционного пуска адресное радиоканальное УДП-ПРО исп. АВ-Л - Устройство дистанционного пуска адресное радиоканальное УДП-ПРО исп. ДУ-Л - Устройство дистанционного пуска адресное радиоканальное УДП-ПРО исп. ПТ-Л - Устройство дистанционного пуска адресное радиоканальное УДП-ПРО исп. АВ - Устройство дистанционного пуска адресное радиоканальное УДП-ПРО исп. ДУ - Устройство дистанционного пуска адресное радиоканальное УДП-ПРО исп. ПТ - Устройство дистанционного пуска адресное радиоканальное взрывозащищенное УДП-ПРО исп. АВ-Ех - Устройство дистанционного пуска адресное радиоканальное взрывозащищенное УДП-ПРО исп. ДУ-Ех - Устройство дистанционного пуска адресное радиоканальное взрывозащищенное УДП-ПРО исп. ПТ-Ех	ТУ 26.30.50-198-54330426-2016 «Извещатели пожарные радиоканальные Стрелец-ПРО»

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



М.П.

Зинина Александра Константиновна
(Ф.И.О.)

Лесин Сергей Николаевич
(Ф.И.О.)