

Устройство ручного пуска

УРП-7

Паспорт

УРП 7.00.000 ПС

2014

Настоящий паспорт (ПС) на устройство ручного пуска УРП-7 (далее по тексту Устройство или УРП) разработан в соответствии с ТУ УРП 7.00.000.

ПС содержит технические характеристики, гарантируемые предприятием-изготовителем.

1. Назначение изделия

Устройство ручного пуска УРП-7 предназначено для задействования пусковых механизмов пожаротушащих установок с электровоспламенителями типа ЭВФ-СП1, МБ-2Н, ЭВП-10, пиропатронами 7-ПП-683.

2. Основные технические данные

- 2.1 Габаритно-стыковочные размеры УРП-7 соответствуют чертежу УРП7.00.000.
- 2.2 Максимальная сила электрического тока в импульсе на нагрузке $4,0^{0,1}$ Ом не менее 2,0 А.
- 2.3 Максимальное напряжение разомкнутой цепи в импульсе не менее 9,0 В.
- 2.4 Электрическое сопротивление изоляции между выводами и между выводами и корпусом при измерительном напряжении не более 100В – не менее 10 кОм.
- 2.5 Устройство ручного пуска обеспечивает срабатывание не более 5 штук пиропатронов ПП7-683 (ПП-3) при их параллельном подключении.
- 2.6 Диапазон рабочих температур применения УРП-7 от минус 60° до плюс 60° при относительной влажности воздуха до 98% при температуре $(25 \pm 10)^\circ\text{C}$.
- 2.7 Полярность: красный провод – «+», синий провод «-».

Изготовитель: предприятие ООО «НТО Пламя».

Почтовый адрес предприятия: Россия, 143966, г. Реутов Московской обл., ул. Гагарина, 35, телефон (495)528-67-02, факс (495) 307-37-50.

2. Комплектность

Т а б л и ц а 1 Комплектность

Обозначение изделия	Наименование изделия	Кол.	Примечание
УРП 7.00.000	Устройство ручного пуска УРП-7	1 шт.	
<i>Документация</i>			
УРП 7.00.000 ПС	Паспорт	1 шт.	Возможно на партию
УРП 7.00.000 ИЭ	Инструкция по эксплуатации.	1 шт.	На партию
	Табличка информационная	1 шт.	

3 Ресурсы, сроки службы и хранения и гарантии изготовителя.

3.1 Ресурс УРП-7 – одно срабатываний в течение срока службы.

3.2 Срок службы УРП-7 - 10 лет с момента приёмки ОТК.

Указанный срок службы действителен при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

3.3 Гарантии изготовителя:

- гарантийный срок эксплуатации - 2 года с момента приёмки ОТК.

Указанные гарантийные сроки действительны при соблюдении требований действующей эксплуатационной документации.

4 Свидетельство об упаковывании

Устройство упаковано согласно требованиям, предусмотренными ТУ УРП 7.00.000.

5 Свидетельство о приемке

Устройство ручного пуска УРП-7

Партия № _____ количество шт. _____

соответствует техническим условиям УРП 7.00.000 ТУ и признана годной к эксплуатации.

Начальник ОТК

М П

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

6 Сведения об утилизации.

6.1 УРП-7, получившие повреждения, отказавшие в действии, после случайного падения, а также по истечении срока службы подлежат уничтожению.

6.2 Уничтожение УРП-7 производится путём сжигания на специальной площадке. Нахождение людей на расстоянии ближе 2 м от места сжигания не допускается.

This image shows a full page of white paper with horizontal blue or grey ruling lines, typical of notebook paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.