



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «ПОЖТЕСТ»
(ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Тел./факс: (495) 529-85-61. Тел.: 524-81-81, 521-23-33, 521-54-33, 529-84-11, 529-91-19, 521-25-56, 521-27-65, 529-77-32, 521-27-47.
E-mail: info@pojtest.ru <http://www.pojtest.ru>

30.09.2019 № 362-16-1-7

ООО «НПО Спектрон»

На № 45/12 от 14.11.2018

Генеральному директору
Ю.А. Козырину

О распространении действия сертификата

ул. Сыромолотова, д. 15 литер А,
г. Екатеринбург, Свердловская
область, Россия, 620072,
тел./факс: +7 343 379 07 95,
E-mail: info@spectron-ops.ru

Уважаемый Юрий Александрович!

На Ваше обращение о новых модификациях производимой Вашим предприятием продукции:

- Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный ИП 512 «Спектрон», СПЕК.425211.050.000 ТУ изм. 3, в исполнениях: «Спектрон-535-Exd-A-ИПР-А», «Спектрон-535-Exd-A-ИПР-В», «Спектрон-535-Exd-Н-ИПР-А», «Спектрон-535-Exd-Н-ИПР-В», «С2000-Спектрон-535-Exd-A-ИПР-А», «С2000-Спектрон-535-Exd-A-ИПР-В», «С2000-Спектрон-535-Exd-Н-ИПР-А», «С2000-Спектрон-535-Exd-Н-ИПР-В»,

- Устройство дистанционного пуска взрывозащищенное 512 «Спектрон», СПЕК.425211.060.000 ТУ изм. 3, в исполнениях: «Спектрон-535-Exd-A-УДП-01», «Спектрон-535-Exd-A-УДП-02», «Спектрон-535-Exd-A-УДП-03», «Спектрон-535-Exd-Н-УДП-01», «Спектрон-535-Exd-Н-УДП-02», «Спектрон-535-Exd-Н-УДП-03», «С2000-Спектрон-535-Exd-A-УДП-01», «С2000-Спектрон-535-Exd-A-УДП-02», «С2000-Спектрон-535-Exd-A-УДП-03», «С2000-Спектрон-535-Exd-Н-УДП-01», «С2000-Спектрон-535-Exd-Н-УДП-02», «С2000-Спектрон-535-Exd-Н-УДП-03»,

сообщаю, что проведенный анализ модификаций приборов (изменения заключаются в принципе действия приводного элемента, новой электронной плате) и проведенные испытания в испытательной лаборатории ИЛ НИЦ ПТ и СП ФГБУ ВНИИПО МЧС России (отчет о сертификационных испытаниях № 14427 от 23.09.2019), позволяют сделать вывод о том, что новые модификации приборов соответствуют требованиям, предъявляемым при сертификационных испытаниях.

Таким образом, ОС «ПОЖТЕСТ» считает возможным:

Распространить действие сертификата соответствия № С-RU.ЧС13.В.00599 от 12.10.2016 на продукцию:

- Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный ИП 512 «Спектрон», СПЕК.425211.050.000 ТУ изм. 3, в исполнениях: «Спектрон-535-Exd-A-ИПР-А», «Спектрон-535-Exd-A-ИПР-В», «Спектрон-535-Exd-Н-ИПР-А», «Спектрон-535-Exd-Н-ИПР-В», «С2000-Спектрон-535-Exd-A-ИПР-А», «С2000-Спектрон-535-Exd-A-ИПР-В», «С2000-Спектрон-535-Exd-Н-ИПР-А», «С2000-Спектрон-535-Exd-Н-ИПР-В»,

- Устройство дистанционного пуска взрывозащищенное 512 «Спектрон», СПЕК.425211.060.000 ТУ изм. 3, в исполнениях: «Спектрон-535-Exd-A-УДП-01», «Спектрон-535-Exd-A-УДП-02», «Спектрон-535-Exd-A-УДП-03», «Спектрон-535-Exd-Н-УДП-01», «Спектрон-535-Exd-Н-УДП-02», «Спектрон-535-Exd-Н-УДП-03», «С2000-Спектрон-535-Exd-A-УДП-01», «С2000-Спектрон-535-Exd-A-УДП-02», «С2000-Спектрон-535-Exd-A-УДП-03», «С2000-Спектрон-535-Exd-Н-УДП-01», «С2000-Спектрон-535-Exd-Н-УДП-02», «С2000-Спектрон-535-Exd-Н-УДП-03».

Инспекционный контроль за вышеуказанной продукцией будет проводиться в соответствии с заключенным ранее договором от 12.10.2016 № 781-ОС/ИК.

Заместитель руководителя ОС «ПОЖТЕСТ»



Е.Н. Мизина