

УСТРОЙСТВО ПЕРЕДАЧИ ИЗВЕЩЕНИЙ АДРЕСНОЕ РАДИОКАНАЛЬНОЕ

«ВС-ПИ ВЕКТОР»



Руководство по эксплуатации

ВС.425513.090РЭ


Ред. 1.0 от 01.03.2023

1. Назначение и работа

Радиоканальное устройство «ВС-ПИ ВЕКТОР» ВС.425513.090 (в дальнейшем – устройство) предназначено для круглосуточной и непрерывной работы совместно с семейством приборов приёмно-контрольных охранно-пожарных адресных радиоканальных «ВС-ВЕКТОР-АР» (в дальнейшем – прибор).

Устройство соответствует требованиям технического регламента ЕАЭС ТР ЕАЭС 043/2017, сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-РУ.ЧС13.В.00655/22.

Устройство предназначено для контроля состояния внешней пассивной цепи – шлейфа пожарной сигнализации (ШС). Допускается подключение к ШС любых пожарных извещателей, имеющих выход типа «сухой контакт».



Схемы подключения к пожарному ШС

Состояние устройства зависит от сопротивления ШС следующим образом:

Сопротивление ШС, кОм	Состояние устройства
< 0,2	неисправность
1 – 3	пожар
4 – 7	норма
10 – 20	пожар
> 40	неисправность


На плате устройства расположен переключатель «СРВ», используемый для перевода устройства в сервисный режим.

Устройство оснащено кнопкой контроля положения. При снятии с места крепления устройство передает на пожарный приёмно-контрольный прибор извещения о не-

Устройство питается от встроенных автономных источников питания – основной и резервной батарей. Длительность работы устройства в дежурном режиме от основной батареи составляет не менее 36 месяцев, а от резервной батареи – не менее 2 месяцев.

Устройство формирует извещения о разряде основной батареи, о разряде / отсутствии резервной батареи, о разряде обеих батарей и передает эти извещения в прибор.

Передача извещений производится по защищенному радиоканалу. Характеристики радиоканала приведены в Руководстве по эксплуатации на прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный адресный радиоканальный.



2. Индикация устройства

В дежурном режиме светодиодный индикатор отображает:

Состояние / событие	Индикация
Норма устройства	Короткие зелёные вспышки 1 раз в 60 сек.
Тревога устройства (состояние «Пожар»)	Красные вспышки длительностью 1 сек. 1 раз в 8 сек.
Неисправность. Разряд основной батареи	Короткие жёлтые вспышки 1 раз в 8 сек.
Неисправность. Разряд резервной батареи	Двойные короткие жёлтые вспышки 1 раз в 8 сек.
Неисправность. Разряд обеих батарей	Тройные короткие жёлтые вспышки 1 раз в 8 сек.
Неисправность. Снятие с места крепления	Тройные желтые вспышки 1 раз в 30 сек.

3. Технические характеристики

Сопротивление ШС без выносного резистора, кОм, не более	0,22
---	------

Продолжительность нарушения ШС:	
– не вызывающая реакцию, мс, не более	300
– вызывающая реакцию, мс, не менее	500
Мощность излучения радиоканала, не более, мВт	10
Тип основной батареи питания	CR123A, 3 В
Тип резервной батареи питания	CR2032, 3 В
Дальность связи с прибором на открытой местности, м	до 600
Степень защиты, не менее	IP41
Диапазон рабочих температур, °C	от –30 до +55
Масса (без батарей), не более, кг	0,06
Габаритные размеры, не более, мм	110x45x30
Срок службы устройства, лет	10

4. Подготовка к работе

4.1. Включение питания устройства

Подденьте с помощью отвертки основание корпуса устройства и снимите крышку устройства.

Для включения питания устройства удалите (вытяните) ленту, изолирующую контакт основной батареи устройства. Резервная батарея установлена на обратной стороне платы и готова к работе.

4.2. Поиск прикрепленных радиоканальных устройств в памяти прибора

ВНИМАНИЕ! При выполнении сервисных действий с устройством, для исключения перехода устройства в состояние «Неисправность» при срабатывании кнопки контроля положения, установите блокирующую перемычку на плате кнопки контроля положения.



Для работы с прибором устройство должно пройти процедуру прикрепления к прибору.

Чтобы проверить, прикреплено устройство к прибору или нет, включите на плате прибора переключатель «СРВ» (переведите его в положение «ON») и нажмите кнопку «ПРИМЕНИТЬ», расположенную там же. Светодиоды зон прибора будут показывать индикацию «БЕГУЩИЕ ОГНИ» зелёным цветом (прибор перешёл в сервисный режим).

На устройстве включите переключатель «СРВ» (переведите его в положение «ON»), при этом устройство перейдёт в сервисный режим и его светодиодный индикатор мигнет два раза зелёным.

ВНИМАНИЕ! Длительное нахождение устройства в сервисном режиме работы приводит к дополнительному разряду его батареи. Выведите устройство из сервисного режима сразу после его успешного закрепления за прибором.

Поднесите устройство к прибору. Двойным нажатием на кнопку устройства инициируйте передачу посылки на прибор. Прибор, получив эту посылку, обрабатывает её и выдает результат:

- если устройство уже прикреплено к прибору – «мягкий» звук внутреннего звукового сигнализатора прибора, а на лицевой панели прибора загорается светодиод зоны, к которой прикреплено устройство, и светодиод «ПОЖАР»;
- если устройство не прикреплено к прибору – «резкий» двойной звук внутреннего звукового сигнализатора, а на лицевой панели прибора продолжается индикация «БЕГУЩИЕ ОГНИ».

Для перехода к процедуре прикрепления устройства нажмите на кнопку «ЗВУК ОТКЛ./ТЕСТ» прибора, не отключая переключатель «СРВ», и далее выполняйте действия согласно п. 4.3.2.

Для возврата прибора в дежурный режим отключите переключатель «СРВ» на плате прибора и нажмите на кнопку «ПРИМЕНИТЬ».

Для возврата устройства в дежурный режим отключите на нём переключатель «СРВ».

4.3. Прикрепление устройства к прибору, открепление устройства от прибора

4.3.1. Чтобы прикрепить устройство к прибору, включите на плате прибора переключатель «СРВ», нажмите кнопку «ПРИМЕНИТЬ». Прибор перейдет в сервисный режим. Затем нажмите кнопку «ЗВУК ОТКЛ./ТЕСТ», светодиод зоны №1 прибора загорится красным.

На устройстве включите переключатель «СРВ», индикатор устройства при этом мигнёт два раза зелёным. После этого устройство готово к прикреплению, а прибор готов прикрепить устройство в первую зону.

4.3.2. С помощью кнопок «ЗВУК ОТКЛ./ТЕСТ» (следующая зона) и «ДОСТУП» (предыдущая зона) выберите нужную зону, к которой будет прикреплено устройство.

Поднесите устройство к прибору. Двойным нажатием на кнопку устройства инициируйте передачу посылки на прибор. Результат процесса прикрепления посылки светодиодный индикатор устройства:

- свечение зелёным цветом в течение 3-х секунд – устройство прикреплено;
- свечение красным цветом в течение 3-х секунд – устройство не прикреплено.

4.3.3. Для открепления устройства от прибора необходимо нажатием кнопки «ЗВУК ОТКЛ./ТЕСТ» (вперед) и «ДОСТУП» (назад) выбрать на приборе зону, за которой закреплено устройство, и дважды нажать на кнопку устройства. При этом индикатор устройства три секунды будет светиться красным, а светодиод зоны прибора кратковременно гаснет.

4.3.4. После открепления устройства от прибора необходимо очистить его память от информации о приборе. Для этого устройство надо перевести в сервисный режим (включить переключатель «СРВ») и длительно, не менее 3-х секунд, удерживать нажатой кнопку устройства до начала мигания красным цветом индикатора устройства. После этого следует выйти из сервисного режима – отключить переключатель «СРВ».

После выполнения операции устройство переходит в пассивный режим с минимальным потреблением от батарей.

После выполнения описанных выше операций прикрепления или открепления устройства, необходимо перевести прибор и устройство в дежурные режимы.

Для возврата прибора в дежурный режим выключите переключатель «СРВ» на плате прибора и нажмите на кнопку «ПРИМЕНИТЬ». Устройство переводится в дежурный режим выключением его переключателя «СРВ», после чего его светодиодный индикатор мигает зелёным один раз.

5. Размещение и монтаж устройства

При установке и эксплуатации устройства необходимо руководствоваться сводом правил СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования». Установка устройства должна производиться специализированной организацией.

5.1. Выбор места для установки устройства

Выберите место расположения устройства.

Для обеспечения максимальной дальности и высокого качества передачи / приёма не размещайте устройство в непосредственной близости от:

- металлических дверей и прочих крупных металлических конструкций;

- токоведущих кабелей и компьютерных проводов,
- электротехнического и электромеханического оборудования.

5.2. Проверка качества связи с прибором

Чтобы убедиться в том, что в месте размещения устройства обеспечивается устойчивая связь с прибором, необходимо выполнить процедуру тестирования канала связи.

Для этого способом, описанным в руководстве по эксплуатации прибора, переведите его в режим тестирования радиоканала. На устройстве включите переключатель «СРВ».

Нажмите кнопку устройства один раз. Выполняется обмен тестовыми посылками между устройством и прибором, что подтверждается четырьмя зелёно-красными вспышками светодиодного индикатора устройства, после которых светодиодный индикатор устройства индицирует качество связи:

Качество связи	Индикация
Отличное	2 мигания зелёным
Хорошее	1 мигание зелёным
Удовлетворительное	1 мигание красным
Неудовлетворительное	2 мигания красным

Повторите проверку несколько раз. Если вы устойчиво получаете отличные и хорошие результаты, то место расположения устройства выбрано верно для качественной связи с прибором. При получении иных результатов поменяйте место расположения устройства.

По окончании проверки переведите устройство в дежурный режим, для чего выключите переключатель «СРВ». Переведите прибор в дежурный режим (см. руководство по эксплуатации на прибор).

5.3. Установка устройства

После выбора места расположения устройства закрепите его. Для этого следует выполнить следующие действия:

- Разметьте по монтажным отверстиям в основании устройства места под саморезы.
- Удалите блокирующую перемычку на плате кнопки контроля положения.
- Установите на основание крышку устройства и закрепите его.

6. Техническое обслуживание

При выдаче устройством извещений о разряде батарей питания, которые фиксируются в журнале событий прибора и сопровождаются индикацией светодиодного индикатора устройства (см.п.2), необходимо выполнить замену батарей. При замене основной батареи необходимо заменять также резервную батарею устройства.

7. Комплект поставки устройства

В комплект поставки устройства входят:

- Устройство «ВС-ПИ ВЕКТОР»
BC.425513.090 1 шт.
- Руководство по эксплуатации
BC.425513.090РЭ 1 шт.
- Батарея литиевая типа CR123A 1 шт.
(установлена в устройство)
- Батарея литиевая типа CR2032 1 шт.
(установлена в устройство)
- Резистор 5,6 кОм ± 5%, 0,125 Вт 2 шт.
- Блокирующая перемычка 1 шт.
(установлена на плате кнопки контроля положения)

8. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует ремонт или замену вышедшего из строя устройства при соблюдении правил эксплуатации и отсутствии механических повреждений в течение 5 лет со дня продажи при наличии соответствующей отметки или 5,5 лет с момента выпуска устройства при отсутствии отметки о продаже.

9. Свидетельство о приемке

Устройство передачи извещений адресное радиоканальное «ВС-ПИ ВЕКТОР» BC.425513.090 соответствует требованиям ТУ 26.30.50-047-12690085-2021 и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____

Штамп ОТК _____

Дата продажи _____

Штамп продавца _____

10. Контактная информация

ООО НПО «Сибирский Арсенал»

Россия, 630073, г.Новосибирск,
мкр. Горский, 8а

Телефон: (383) 240-85-40

e-mail: info@arsenalnpo.ru

www.arsenalnpo.ru

Техническая поддержка

НПО «Сибирский Арсенал»

Телефон: 8-800-250-53-33

E-mail: helpdesk@arsenalnpo.ru

Skype: arsenal_support

WhatsApp: 8-913-208-12-90

Техническая поддержка ООО «ВЕРСЕТ»

Телефон: 8-800-250-69-10

E-mail: support@verset.ru

Skype: support.verset

УСТРОЙСТВО ПЕРЕДАЧИ ИЗВЕЩЕНИЙ АДРЕСНОЕ РАДИОКАНАЛЬНОЕ «ВС-ПИ ВЕКТОР»

Руководство по эксплуатации

BC.425513.090РЭ

Ред. 1.0 от 01.03.2023

ВС-ПИ-ВЕКТОР



4 650060 432905



SEC.RU

Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru