



СейсмоБезопасность
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

**Система добровольной сертификации
в области сейсмостойкости, виброустойчивости, вибропрочности,
стойкости к климатическим воздействующим факторам**

119311, г. Москва, ул. Крупской, д. 8, корп. 3

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Серия 001 № 855

Выдан

Акционерное общество «Диэлектрические кабельные системы» (АО «ДКС»).

Адрес: 170025, Тверская область, г. Тверь, ул. Бочкина, д. 15.

Фактический адрес: 170025, Тверская область, г. Тверь, территория Технопарк ДКС, дом 10

Телефон: +7(4822) 777- 980, e-mail: tver@dkc.ru.

(наименование организации, получившей сертификат)

Настоящий сертификат удостоверяет, что продукция

Корпус сборный, напольный, серии CQE, для низковольтных комплектных устройств распределения
и управления с элементами RAM power, с имитацией воздушного автоматического выключателя, без
секционирования.

выпускаемый по ТУ 3430-030-47022248-2011 «Корпуса сборные напольные для низковольтных
комплектных устройств распределения и управления серии CQE».

(наименование продукции)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ

(наименование нормативного документа)

ГОСТ 30546.1-98, ГОСТ 30546.2-98, ГОСТ 30631-99, ГОСТ 17516.1-90, ГОСТ 30630.1-1-99, ГОСТ
30630.1-2-99 (сейсмостойкость 9 баллов по шкале MSK-64, на высотных отметках до 10 метров (вне
АЭС), вибропрочность и воздействие ударов одиночного действия по группе механического
исполнения M40).

НА ОСНОВАНИИ

(наименование протокола испытаний, актов проверок)

Протокола испытаний № 74/22 от 22.09.2022 года, выданного испытательной лабораторией ООО
«ЦКСИ».

Орган по сертификации: **Общество с ограниченной ответственностью
«Центр сертификации «ВЕЛЕС»**

Фактический адрес: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Академика Лебедева, д. 12, корп.
2, лит. А, эт. 2, комн. 26

Регистрационный номер: **СБ.ОС.011**

Дата регистрации: **29.09.2022**

Срок действия сертификата: **28.09.2025**

Руководитель органа
по сертификации

Родзивон Г.А.

(ФИО)

(подпись)

Санкт-Петербург

